



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving / Réception des soumissions
VISITOR'S CENTRE / CENTRE DES VISITEURS
73 Leikin Drive, Bldg., M1, Mailstop #15
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

Bid Receiving/Réception des soumissions

Attention: Sylvie Niwe Mutuyeyezu (613-843-3798)

**SOLICITATION
AMENDMENT #4**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

Title – Sujet Replacement of 1 Communication Tower – Ptarmigan, NT		Date April 27, 2017
Solicitation No. – N° de l'invitation 201702812		Amendment #4
Client Reference No. - No. De Référence du Client 201702812		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	02:00 P.M.	EDT (Eastern Daylight Time)
On / le :	May 1, 2017	
F.O.B. – F.A.B	GST – TPS	Duty – Droits
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See Herein		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Clair Hinthier Senior Procurement and Contracting Officer		
Telephone No. – No. de téléphone (613) 843-3806		Facsimile No. – No. de télécopieur (613) 825-0082

Delivery Required – Livraison exigée See Herein	Delivery Offered – Livraison proposée See Herein
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



This amendment is raised:

- To respond to questions received during the solicitation period; and
- To revise the solicitation accordingly, as applicable.

QUESTIONS AND ANSWERS – SERIES IIII

Question 1:

The helical piles required for the anchor fencing posts do not have a design depth or load, do we assume that these need to be designed by a helical contractor? If not, can you specify a depth? 3m as per the WGB pier design?

- Do these helical piles require pull tests?

Answer 1:

Assume a depth of 3 m as per the WGB pier design but have the helical contractor reference the Geotechnical Survey for verification. No pull test is required.

Question 2:

Are we to use imported granular materials for backfill?

Answer 2:

Backfill with imported granular material if required.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED