



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works and Government**  
**Services Canada/Réception des soumissions Travaux**  
**publics et Services gouvernementaux Canada**  
**Room 100,**  
**167 Lombard Ave.**  
**Winnipeg**  
**Manitoba**  
**R3B 0T6**  
**Bid Fax: (204) 983-0338**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Western Region  
Room 100,  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3B 0T6

<b>Title - Sujet</b> Parking Lot Resurfacing	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F2470-170001/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> DFO F2470-170001	<b>Date</b> 2017-05-09
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWZ-102-10205	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWZ-6-39311 (102)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-05-17</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Central Daylight Saving Time CDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Wiebe, Dallas	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwz102
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (204) 899-5257 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (204) 983-7796
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## **AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES**

**Amendement 001 pour sollicitation numéro F2470-170001/A est publiée pour les éléments suivants:**

**1) Voir les Addenda 1 ci-jointe.**

**2) PROLONGEMENT DU DÉLAI:**

Veuillez être avisé que la date de réception des soumissions initialement prévue pour le 10 mai 2017 est reportée au **17 mai 2017 à 14:00 h.**

*Si votre soumission nous a déjà été transmise et que vous souhaitez la réviser, vos révisions doivent être reçues par l'Unité de réception des soumissions avant la date de clôture. Le numéro de soumission ainsi que la date de clôture doivent être clairement indiqués.*

**FIN D'AMENDMENT 001**

---

Solicitation: F2470-1700001/A

May 10, 2017

---

The following changes to the tender documents are effective immediately and will form part of the contract documents:

**1) QUESTIONS AND ANSWERS**

Question #1 - pg # 36 Where proof rolling reveals areas of defective sub-base, remove and replace in accordance with this section at No extra cost.

Please define ?

Answer #1 - Specification Section 31 23 33 – Excavating, Trenching and Backfilling indicates that any cost to re-proof roll sub-base material found to be unsuitable and requiring replacement shall be at no extra cost to DFO. Material cost for sub-base replacement will be paid for by tonnes of material supplied and installed as per the unit price table.

---

Question #2 - pg # 41 pin successive strips of geotextile with securing pins at 2000mm interval at midpoint of lap as indicated.

Please specify type of pin to be used.

Answer #2 - Securing pins and washers: to CSA G40.21, Grade 300W, hot-dipped galvanized with minimum zinc coating of 600 g/m<sup>2</sup> to ASTM A123/A123M. Minimum leg length of 150mm.

---

Question #3 - Density testing is it the responsibility of General Contractor or does Fisheries and Oceans do their own testing.

Answer #3 - Density testing is the responsibility of DFO.

---

**END OF ADDENDUM #1**