



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Radium HS Site Rehabilitation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP922-180017/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client PARKS EP922-180017	Date 2017-05-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-066-11070	
File No. - N° de dossier PWU-7-40014 (066)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-05-25	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lee, Mony	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu066
Telephone No. - N° de téléphone (780) 224-6675 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP922-180017/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
PC EP922-180017

Amd. No. - N° de la modif.
008
File No. - N° du dossier
PWU-7-40014

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwu066
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

SOLICITATION AMENDMENT No. 008

See attached questions and answers.

All other terms and conditions to remain unchanged.



Radium Hot Springs Lighting Upgrades and Site Rehabilitation Kootenay National Park
The following outlines responses to requests for information:

#	Question	Answer	Date
12	<p>Question:</p> <p><i>The drawings call for several expansion loops for the supply and return mains. The manufacturer claims these are not necessary on pre-insulated pex systems. Can you please clarify if these will be required?</i></p>	<p>Expansion Loops will not be required on the pre-insulated PEX piping systems.</p>	2017-May-23
13	<p>The answer</p> <p><i>Re: Mineral wool insulation (prop alternative to urethan insulation) this is not an approved equal. as the pipe is exposed and low to the ground in some places and in a public place.</i></p> <p>Is not quite related to the question.</p> <p>My question is not regarding insulation, though I understand the confusion due to the overlapping product names. My product is MI Constant Wattage Heating Cable. I am looking for this to be an approved equal to Urecon Constant wattage heating cable.</p>	<p>MI Constant Wattage Heating Cable is not an approved equal</p>	2017-May-23