



1. POUR LES NOTES SPÉCIFIQUES, VOIR PLAN E12  
*FOR SPECIFIC NOTE, SEE PLAN E12*
2. PARTOUT DANS LE VIDE SANITAIRE LES  
CONDUITS ET BOÎTE DE JONCTION DEVRONT  
ÊTRE EN PVC ÉTANCHE.  
*EVERY CONDUCT AND JUNCTION BOX ON THE  
SANITARY SPACE NEED TO BE ON PVC  
WATERPROOF.*



0	Émission plans autorisés pour soumission	2017-05-18
0	Authorized plans for tender	2017-05-18
Modification		Date

A. No du détail		A. Detail No
B. Localisation		B. Localisation
C. Sur feuille No		C. On sheet No

CONCEPTION:	DESING:
Conçu par:	Designed by:
F. Manfrédi / R. Harding	

Dessiné par:	Drawn by:
L. Marquis	

Verifié par:	Checked by:
F. Manfrédi	

Chargé de projet:	Project manager by
L. Bertrand	

VALIDÉ PAR:	VALIDATED BY:
-------------	---------------

--	--

--	--

--	--

Gestionnaire de projet:	Project manager:
Hafida Oussedik arch.	

Gestionnaire principal de projet:	Project director:
Jean-Benoît Saint-Laurent	

Projet:	Project:
---------	----------

**PARCS CANADA**  
**PARKS CANADA**

**GROSSE-ÎLE**  
***GROSSE-ÎLE***

## REEMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE GICLEURS ET MIS À LA NORME DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE POUR LES BÂTIMENTS 14, 19, 29 32, 48, 100 ET USINE DE FILTRATION

**REPLACING SPRINKLERS SYSTEMS AND  
UPGRADING FIRE ALARM SYSTEMS FOR  
THE BUILDING 14, 19, 29, 32, 48 100 AND  
WATER FILTRATION FACTORY**

Titre du dessin:	Drawing title:
ÉLECTRICITÉ / ALARME INCENDIE	
<i>ELECTRICAL / FIRE ALARM</i>	
BÂTIMENT 29 - VIDE SANITAIRE	
CONSTRUCTION	
<i>BUILDING 29 / SANITARY SPACE</i>	
<i>CONSTRUCTION</i>	

Date:	2016-11-10	Feuille:	
Échelle:	Scale:	E08	/
TELLE QU'INDIQUÉE/AS SHOWN		18	
Réf. Consultant:	Ref. Consultant:		Sheet:
<b>R.066611</b>			