



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet T-58 Lighting and Heating Upgrades	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-180005/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20180005	Date 2017-06-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-364-72886	
File No. - N° de dossier fg364.EP076-180005	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-06-08	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doyle, Ashton	Buyer Id - Id de l'acheteur fg364
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4679 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification 001 vise à :

1. Publier les questions les questions et réponses; et
 2. Diffuser l'addenda 001.
-

1. Les questions suivantes sont répondues comme suit :

Question #1

Sur le dessin E2, note 1 demande pour supprimer le câblage et garder les conduits pour une utilisation future. La note 8 indique que le câblage existant doit être supprimé.

Est-ce que nous devons garder les conduits existant ou en fournir et installer de nouveaux pour les appareils d'éclairage de type 10 et #6RW90 et avec combien de nouveau circuits ?

Réponse #1

Voir addenda no. 1.

Question #2

Dessin (1) sur E2 demande au contracteur en électricité d'enlever le câblage à partir de la fixture existante et garder le conduit existant pour une utilisation future. En plus, la note (7) et (8) spécifie de garder et de réutiliser les câblages existant venant du panneau électrique au deuxième étage.

S'il vous plaît clarifier si nous avons à fournir des nouveaux câblages à partir du panneau situé au 2ème étage?

Réponse #2

Voir addenda no. 1.

2. L'addenda 001 est diffusé dans la présente (voir le document joint).

Tous autres termes et conditions demeurent inchangés

ADDENDA NO. 001

PROJET NO R.081805.001

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fait partie des documents de soumission.

DESSINS

1. DESSINS E2

- .1 Réviser la note de dessin 1 comme suit:

DÉTAIL TYPIQUE:

DÉBRANCHER ET RETIRER LE LUMINAIRE À L'HALOGÉNURE MÉTALLISÉ, DE 1000 WATTS ET DE FABRICATION HIGH BAY. CONSERVER LE CONDUIT ET CÂBLAGE POUR L'UTILISATION DANS LE FUTURE.