



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Quebec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Centre Block Rehabilitation Project/Projet de
réhabilitation de l'édifice du Centre
185 Sparks Street
185, rue Sparks
3rd Floor - 313/3ème étage - 313
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Victoria - Storage tanks	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP770-180112/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 20180112	Date 2017-06-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FP-003-72877	
File No. - N° de dossier fp003.EP770-180112	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-06-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Michaud, Jasmin	Buyer Id - Id de l'acheteur fp003
Telephone No. - N° de téléphone (343) 998-5428 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP770-180112

Amd. No. - N° de la modif.

006

Buyer ID - Id de l'acheteur

fp003

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20180112

File No. - N° du dossier

fp003EP770-180112

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification #006 est émise pour la raison suivante:

Émettre l'addenda No. 5

TOUT AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

NUMÉRO D'ADDENDA: 5
NOM DU PROJET: MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE RÉSERVOIRS DE L'ÉDIFICE
VICTORIA
NUMÉRO DU PROJET: R.011951.109
DATE: 2017-06-08

Les modifications suivantes dans les documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents contractuels.

QUESTIONS

1. Les plans indiquent deux conduits dans un tuyau qui courent du sous-sol au penthouse. Avons-nous la confirmation que c'est ouvert sur chaque étage ou devons-nous faire du carottage?
 - .1 Le puits à travers lequel la tuyauterie diesel circule actuellement n'est pas ouvert à chaque étage. L'acheminement est la responsabilité de l'entrepreneur, tel qu'indiqué à la note 1 du dessin E02 et aux notes 6 et 10 du dessin E03.