



ADDENDA # 5

Date: 14 Juin 2017

Projet: 'Clés en mains' Projet serres St-Augustin

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors des amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

ANNEXE E : Spécifications Techniques et Plans

15. Section 1.4 Codes, standards et références

AJOUTER:

CNB 2010 (4.1.3.1.) : Les serres projetées sont de catégorie de risque faible -1, basé sur l'usage prévu

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.