



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a security requirement.

Ce document contient une condition de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet WEST MEMORIAL BUILDING	
Solicitation No. - N° de l'invitation EH900-173240/A	Amendment No. - N° modif. 012
Client Reference No. - N° de référence du client 20173240	Date 2017-06-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-362-72725	
File No. - N° de dossier fg363.EH900-173240	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-06-22	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boivin, Emmanuelle	Buyer Id - Id de l'acheteur fg363
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-5352 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: National Memorial Building Wellington Street, Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment 012 is raised to:

1. Issue questions 41 to 44.

41	On sheet SD1 00-01, we have the Superimposed Dead Load and Live Load of the ground floor and sixth floor slabs. Please provide this information for all remaining floors.	Bid as per plans and specs. Design loads for other floors were not listed on the drawings as there was no structural work to be done on these floors.
42	Could you please clarify the intent of note A026 (Carpet/Terrazzo- Carpet to be Demolished) on sheet AD1 00 and A027 Carpet/Vinyl-Carpet to be demolished) on sheets AD1 01 to AD1 06. Are we to remove strictly the carpet? If so, do we remove remaining glue/mastic or leave it as is? If we are to remove both floor finishes, please specify which areas on plans.	Bid as per plans and specs. A026 - The carpet is over terrazzo. Demolish the carpet and make good surface below as per 01 73 00 – Execution Requirements. A027 – The carpet is over vinyl. Demolish and make good surface below as per 01 73 00 – Execution Requirements.
43	Please clarify intent of note A022 Vinyl/Terrazzo on sheet AD1 00? Is there any action required? Are we removing both finishes?	Bid as per plans and specs. No action required.
44	The HMMP states that the mastics used to adhere non-original floor finishes have irreparably damaged the linoleum. Should we assume this is the case with the original finishes other than the linoleum? If this is the case, shall we also remove original flooring? For all other areas where we remove the flooring right to the slab, what level of finish is required? Are we to remove glues/mastics?	Bid as per plans and specs. Original flooring finish will be removed only where indicated.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME