



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

AMENDMENT / MODIFICATION

002

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Remplacement des installations sanitaires Parc national Elk Island		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-17-5127/A		Date: 22 juin 2017
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-17-00781866		Amendment No. - N° de la modif. 002
Solicitation Closes:		
at - à 14 h	on - le 28 juin 2017	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-8502		Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 02

La présente modification vise à communiquer les questions et réponses en lien avec la visite facultative des lieux, et à apporter des changements au dossier d'appel d'offres.

Participants à la visite des lieux

Nom de l'entreprise	Nom du représentant
Allan Drummond Construction	Keith
"	JP
Brenex Building Corp	Robert Moore
Dee Jay Plumbing	Niki Schielke
Century	Ron Shaw
Willowridge Construction	Jordan R.
"	David Beck
Taurus Contractors	Bert Jonas
Flex-co Construction	Lyle Mickalyk

A) QUESTIONS EN LIEN AVEC LA VISITE DES LIEUX

Q1 Quel type de dalle de fondation sera détruite pour l'immeuble existant?

R1 Selon les examens initiaux du site, il s'agit de poutres d'enceinte avec dalle.

Q2 Déneigera-t-on les sites pendant l'hiver pour y avoir accès?

R2 Le personnel de l'Agence Parcs Canada assurera le déneigement des sites, au besoin, pendant l'hiver.

Q3 Quel entrepreneur exécute actuellement les travaux d'excavation sur place?

R3 L'entreprise MCL Group, d'Acheson (Alberta) exécute actuellement les travaux d'excavation.

Q4 Quelles sont les heures de travail?

R4 Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, et ce, jusqu'au 10 octobre, après quoi d'autres heures et jours pourront être demandés.

B) DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

1. DESSINS

1.1 **Drawing M7: Mechanical Schedules.**

.1 Change KVG-1's "Description" in Plumbing Fixtures Schedule to "ValMATIC Cam-Centric Rectangular Port Plug Valve 5800RN".

.2 Change KVG-1's "Accessories" in Plumbing Fixtures Schedule to "C/w Rotork IQT500 Actuator, adaption for valve to actuator. Actuator to be double sealed watertight enclosure, terminal box with two threaded cable entries, integral controls, valve position indicator to be located at the downstream of flow. Provide 120/1/60 on/off switch".

1.2 **Drawing M3.B: Beach (#6080) – Plumbing Plans**

.1 Modify Keynote 17: "By-pass valve access chamber/sump and valves arrangement as indicated. Prior to installation, contractor to check the dimensions, installation orientation of KGV-1 and its actuator, and coordinate with the two incoming sanitary lines, to ensure sufficient installation clearance in the sump pit is maintained. Refer to drawing 11/M06 for connection details"

Buyer - l'acheteur
5P420-17-5127/A

Solicitation No. - N° de l'invitation
002

Amd. No. - N° de la modif.
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client
515

File Name - Nom du dossier
Remplacement des installations sanitaires – Parc national Elk Island

2. Ajouter le document suivant : *Building rehabilitation mitigations.pdf*

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.