



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Wharf Construction - Caraquet,NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-180071/A	Amendment No. - N° modif. 013
Client Reference No. - N° de référence du client R.081895.001	Date 2017-06-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-4124	
File No. - N° de dossier PWB-7-40012 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-05	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC015-180071/A

Amd. No. - N° de la modif.
013

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWB007

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.081895.001

File No. - N° du dossier
PWB-7-40012

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. thirteen (13) is raised to include the following addendum no. 13.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 13

1. DRAWINGS

DRAWING S09 SECTIONS AND DETAILS

Modify typical Detail 2 as per shown attached.

2. QUESTIONS AND ANSWERS

Question 41

Addendum #6, question –answer 14 et addendum #7 question –answer 21 :

An update was to follow but we have not received it yet.

Answer

The Departmental Representative will give direction on which fenders are deemed salvageable at the time of the work.

Question 42

Addenda #9, question -answer 27 :

We were to receive a revised detail concerning the installation and welding on site of the net guard shown in detail 2/4/9 in drawing S09 of 12.

Unfortunately, we have not yet received the revised detail. It was the impossibility of welding the inner plate on site.

Answer



See attached.

DAWING S09 SECTIONS AND DETAILS

Modify typical Detail 2 as per shown below:

DESSIN S09 SECTIONS ET DETAILS

Modifie le détail typique 2 par celui démontré ci-dessous :



12.7 x 250 cont. embedded bent plate c/w
16 dia x 100 long weldable dowel Nelson or
approved eq. at 300 o.c.(stainless steel
assembly)

Plaque intégrée 12.7 x 250 cont. avec 16 dia
x 100 lg goujons de cisaillement Nelson
soudable ou équivalent approuvé à 300 c.c.
(assemblage en acier inoxydable)