

NEW SITE PLAN

1 / E2 — PLAN DU NOUVEAU SITE
SCALE 1:300

NOTES (ENGLISH)

1. 4#4, 4#10, 4#6, 3#4, 1#8 G RW90 IN 63mm PVC, 1–63mm PVC SPARE.
2. 4#6, 4#12, 4#8, 3#6, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
3. 4#4, 4#10, 4#6, 3#4, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
4. 4#4, 4#12, 4#6, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
5. 4#4, 4#12, 4#6, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
6. 4#2, 4#4, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
7. 4#1, 4#10, 4#3, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
8. 4#2, 4#10, 4#4, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
9. 4#1, 4#3, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
10. 4#1, 4#2, 4#8, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
11. WATER OUTLET LOCATION BY MECHANICAL CONTRACTOR.
12. CONCRETE PAD FOR WINCH.
13. 4#4, 4#6, 1#8 G RW90 IN 63mm PVC, 1–63mm PVC SPARE.
14. 3#4, 1#8 G RW90 IN 63MM PVC, 1–63MM PVC SPARE.
15. AREA OF WORK UNDER PROJECT R.081898.001. ALL OTHER WORK UNDER A FUTURE PROJECT.
16. RELOCATED POLE P8 AND RELOCATED POWER AND TEL LINES AS PER NOTE 2 ON DWG E1.
17. NOTES 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 13 TO INCLUDE PVC CONDUIT C/W NYLON PULL ROPE AND NO WIRES UNDER PROJECT R.081898.001.
18. PROVIDE PULL ROPE IN ALL SPARE CONDUITS.
19. EXISTING METERED SERVICE TO REMAIN TO METER WHARF 401, 402 AND 405 DURING AND AFTER CONSTRUCTION.
20. NEW BUILDING ELECTRICAL SERVICE TO METER WHARF 407 UNTIL SUCH TIME AS WHARF 401, 402 & 405 ARE REPLACED.
21. NO TELEPHONE SERVICE IS TO BE PROVIDED IN ELECTRICAL BUILDING AT THIS TIME – ONLY EMPTY CONDUIT AND PLYWOOD BACKBOARD.

NOTES (FRANÇAIS)

1. *4#4, 4#10, 4#6, 3#4, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
2. *4#6, 4#12, 4#8, 3#6, 1#8 G RW90 I DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
3. *4#4, 4#10, 4#6, 3#4, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
4. *4#4, 4#12, 4#6, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
5. *4#4, 4#12, 4#6, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
6. *4#2, 4#4, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
7. *4#1, 4#10, 4#3, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
8. *4#2, 4#10, 4#4, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
9. *4#1, 4#3, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
10. *4#1, 4#2, 4#8, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
11. *LOCATION DE LA SORTIE D'EAU PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE.*
12. *ASSISE EN BÉTON POUR LE TREUIL.*
13. *4#4, 4#6, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
14. *3#4, 1#8 G RW90 DANS UN CONDUIT EN PVC DE 63 MM, 1 PVC DE RECHANGE DE 63 MM.*
15. *L'AIRE DES TRAVAUX À ÉTRE COMPLÉTÉS SELON LE CONTRAT R.081898.001. TOUT AUTRES TRAVAUX FERONT L'OBJET D'UN FUTUR PROJET.*
16. *POTEAU P8 RELOCALISÉ ET LIGNES D'ALIMENTATION ET DE TÉLÉPHONE RELOCALISÉES SELON LA NOTE 2 SUR LE DESSIN E1.*
17. *NOTES 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ET 13 DOIVENT INCLURE CONDUIT EN PVC AINSI QU'UNE CORDE DE TRACTION EN NYLON ET PAS DE CÂBLAGE SELON LE PROJET R.081898.001.*
18. *FOURNIR UNE QU'UNE CORDE DE TRACTION DANS TOUS LES CONDUITS DE RECHANGE.*
19. *LE SERVICE MESURÉ EXISTANT DOIT DEMEURÉ BRANCHÉ AU COMPTEUR DES QUAIS 401, 402 ET 405 DURANT ET APRÈS LA CONSTRUCTION.*
20. *LE SERVICE DU NOUVEAU BÂTIMENT ÉLECTRIQUE AU COMPTEUR DU QUAI 407 JUSQU'À CE QUE LES QUAIS 401, 402 ET 405 SOIENT REMPLACÉS.*
21. *AUCUN SERVICE TÉLÉPHONIQUE NE DOIT ÉTRE FOURNI AU BÂTIMENT ÉLECTRIQUE À CE MOMENT – SEULEMENT UN CONDUIT VIDE ET UNE PLANCHE EN CONTRE PLAQUÉ.*

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

electrical consultant

RSEI Consultants Ltd.

564 Prospect St, Fredericton, NB Canada E3B 9M3 • 506.451.0005

Stamp / Etampe

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER — Ralph A. Smith — 2017.06.16 — PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

rsmith@rsei.nb.ca

revisions	description	date
0	ISSUED FOR TENDER	2017 06.16

project / projet

NEW MARGINAL WHARF
NOUVEAU QUAI MARGINAL
STRUCTURE 407
VAL COMEAU, NB
COMTÉ DE GLOUCESTER COUNTY

drawing / dessin

ELECTRICAL
NEW SITE PLAN
LAYOUTS & DETAILS
ÉLECTRICITÉ
PLAN DU NOUVEAU SITE
AMÉNAGEMENT ET DÉTAILS

designed / conçu: RALPH SMITH, P.ENG.
date: 2017.06.16
drawn / dessiné: WILLIAM GOURLEY
date: 2017.06.16
approved / approuvé: RALPH SMITH, P.ENG.
date: 2017.06.16
Tender / Soumission: 2017/06/20
PWGSC Project Manager / Administrateur de projets TPSGC

project number / no. du projet: R.081898.001

drawing no. / no. du dessin: E2 of/de 7