



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Rép. maçonnerie Forges St-Maurice	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-180430/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-180430	Date 2017-07-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-034-17146	
File No. - N° de dossier QCM-7-40063 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-13	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kirouac, Jennifer	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2729 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Lieu historique National du Canada des Forges-du-Saint-Maurice 10 000, Boul. des Forges Trois-Rivières, Qc G9C 1B1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 001

Titre : Conservation des vestiges de la cheminée de la forge basse, Trois-Rivières, Qc

Inclus dans la présente modification :

1. Compte rendu de la visite
 2. Question et réponse 1 à 4
-

COMPTE RENDU DE LA VISITE

Informations données lors de la visite des soumissionnaires tenue le 4 juillet 2017.

- Le meilleur accès vers le site pour les équipements de levage est le chemin au nord-est le long de la rivière Saint-Maurice.
 - Une nacelle articulée de 80 pieds permet d'atteindre de les faces sud, est et ouest à partir du chemin.
 - Il est difficile pour un appareil de levage de passer par la forte pente en pelouse, l'installation d'échafaudages est une meilleure solution.
 - Les types de pierres existantes sont : la pierre de sable ou grès, le calcaire et le granit. Les pierres de remplacement peuvent donc être par exemple : pierre de silice beige, calcaire de Château-Richer et granit de la région. Un mélange de ces trois types sera à faire approuver par le Représentant ministériel.
 - Les réparations antérieures visibles et faites à l'aide de calcaire de St-Marc ne sont pas le modèle à reproduire.
 - Le gravier a déjà été remplacé sur le site récemment. Ces travaux seront donc retirés dans le prochain addenda.
 - Des travaux de maçonnerie exécutés récemment sur les vestiges du Moulin et du Fourneau neuf montrent une différence : le Moulin a été protégé avec le scellant hydrofuge anti-graffiti Faceal Oleo, du même type que celui demandé au devis alors que le Fourneau neuf n'a pas été protégé et ce dernier présente déjà de la croissance biologique.
-

QUESTION ET RÉPONSE 1 à 4:

Question 1 : Dans le Formulaire de prix combinés, nous comprenons que le lanterneau dont il est question en objet est, en fait, le dôme que nous devons remplacer. Notre compréhension est-elle correcte ?

Réponse 1 : Oui

Question 2 : Dans le Formulaire de prix combinés, nous comprenons que les quantités inscrites aux prix unitaires de maçonnerie représentent l'ensemble des travaux de maçonnerie du présent projet. Notre compréhension est-elle exacte ?

Réponse 2 : Oui

Question 3 : Auriez-vous l'amabilité de nous informer du nom du fournisseur du lanterneau (dôme) de plastique cité à la Section 08 62 10 du devis ?

Réponse 3 : Nous ne donnons pas ce genre d'information pour une question d'équité entre les différents fournisseurs de ce produit. Veuillez fournir un produit répondant à toutes les exigences spécifiées au devis.

Question 4 : À la section 07 19 00 du devis, on nous demande la fourniture d'un enduit d'imperméabilisation et anti-graffitis, avez-vous un produit de référence à suggérer ?

Réponse 4 : Nous ne donnons pas ce genre d'information pour une question d'équité entre les différents fournisseurs de ce produit. Veuillez fournir un produit répondant à toutes les exigences spécifiées au devis.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.