



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

AMENDMENT / MODIFICATION

004

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Remplacement des contrôles des systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées Parc national de Prince Albert		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-17-5122/A		Date: 11 juillet 2017
GETS Reference No. - No de référence de SEAG PW-17-00782424		Amendment No. - N° de la modif. 004
Solicitation Closes:		
at - à 14 h	on - le 20 juillet 2017	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-8502		Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 04

Cette modification vise à diffuser les réponses aux questions des soumissionnaires.

A) DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES

La date de clôture de l'appel d'offres n° 5P420-17-5122/A, dont le sujet était *Remplacement des contrôles des systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées – Parc national de Prince Albert*, est repoussée du 11 juillet 2017 au 20 juillet 2017 à 14 h (HAR).

B) QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

Q1 Section D5050 2.10.1 FactoryTalk SE est disponible avec une capacité 25, 100 ou 250 affichages. Quelle version est-elle requise?

A1 Pour la section D5050 2.10.1 FactoryTalk SE doit être fourni avec une capacité de 100 affichages.

Q2 Section D5050 2.10.2 – Le logiciels Historian est disponible avec une capacité de 250, 500 ou 100 étiquettes. Quelle version est-elle requise?

A2 Pour la section D5050 2.10.2 Historian doit être fourni avec une capacité de 100 étiquettes.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.