



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Nova Scotia
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

Title - Sujet Resistive Load Bank	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0103-176744/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client W0103-17-6744	Date 2017-07-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-406-10122	
File No. - N° de dossier HAL-6-77263 (406)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-26	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson, Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur hal406
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5100 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° du contrat
W0103-176744/A

Amd. No. - N° de la modif.
005

Buyer ID - Id de l'acheteur
Hal406

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0103-17-6744

File No. - N° du dossier
HAL-6-77263

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

AMENDEMENT 005

Amendement 005 est généré pour répondre aux questions soulevées après la publication de l'invitation à soumissionner.

Q1 : Est-ce que la charge de contrôle numérique soit acceptable par rapport à la charge spécifiée manuel de contrôle?

A1 : Oui, les contrôles numériques sont acceptables.

Q2 : Est-il acceptable pour la Banque de la charge du Cabinet à la poudre d'acier revêtu vs. aluminized acier?

A2 : Les banques vont être montés sur le toit haut et ouvert à des zones côtières de l'Atlantique, Environnement aluminized acier fournira une plus longue durée de vie de l'équipement ou de la poudre d'acier coated.

Q3 : La charge de la banque nous offrirons ne comprend pas un espace interne Chauffants puisqu'il n'est pas nécessaire en fonction de la technologie de notre système. Veuillez informer si c'est acceptable.

A3 : Aucun des appareils de chauffage dans les banques est acceptable.

Q4 : La nouvelle norme Avtron Loadbanks ont contacteurs, pas lourds comme il est Indiqué dans l'annexe A, partie 14. Est-ce que ce sera considérée comme acceptable étant donné que ce serait la même chose pour les remplacements de marque?

A4 : Oui, la norme contacteurs est acceptable.

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.