



La présente modification vise à :

Q1. : Pouvez-vous fournir plus de renseignements sur la tuyauterie, p. ex. dimensions, dessins et quantité de tuyauterie à remplacer?

R1. : Il faudra remplacer environ 50 mètres linéaires de tuyauterie de vidange en fonte.

Q2. : Où sont les grilles de sécurité et combien faudra-t-il en remplacer?

R2. : Les grilles de sécurité sont situées sur les murs et le plafond de chaque cellule. Il faudra remplacer six grilles de sécurité.

Q3. : Pouvez-vous fournir des photos des cellules, des bureaux et des autres espaces du bâtiment pour nous aider à planifier le déplacement des meubles et l'enlèvement des éléments des cellules?

R3. : Vous trouverez ci-jointes des photos d'une cellule avec lit et toilette, d'armoires de la salle de dossiers et de bureaux.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES