



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Capacitor Bank Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation K4A22-171457/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client K4A22-171457	Date 2017-07-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-066-11127	
File No. - N° de dossier PWU-7-40056 (066)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-07-28	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lee, Mony	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu066
Telephone No. - N° de téléphone (780) 224-6675 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K4A22-171457/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K4A22-171457

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
PWU-7-40056

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwu066
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

SOLICITATION AMENDMENT No. 003

Revision 1:

See attached Addendum 3

All other terms and conditions of the Invitation to Tender remain unchanged.

GENERAL

The following changes / clarifications in the tender documents are effective IMMEDIATELY. This Addendum will form part of the Contract Documents.

SPECIFICATIONS

None

DRAWINGS

None

CLARIFICATIONS

1. **Power Survey automatic filtered capacitor bank** (*Type PowerVar LV of 525 kVAR @ 600V complete with 7x75 kvar stages and reserved space for 1x75 kvar future stage. Catalogue Number for this capacitor bank is PALR05257.7/1B01-0*) is **not approved equal** for the following reasons:
 - a. Depth of enclosure is 12 inches larger than specified. This will cause it stick out into the walkway of the door and may prevent it from fitting through existing doorways to its installed location.
 - b. Capacitors are rated at 600V and not for 690V as specified
 - c. Temperature limit is 46 degrees Celsius and not for 60 degrees Celsius as specified
 - d. Information not provided for integration into existing building automation system (BAS).

END OF ADDENDUM 3