



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3
Bid Fax: 1-866-246-6893

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,
Calgary, AB T2P 3M3
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

Title: Infrastructure du terrain de camping Townsite, Parc national des Lacs-Waterton		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P420-17-5226/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 003	Date: August 4, 2017 Date : 4 août 2017
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-17-00786661		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: August 10, 2017	Time Zone: Mountain Daylight Time (MDT)
À : 14h00	Le : 10 août 2017	Fuseau horaire : Heure avancée des Rocheuses (HAR)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : (403) 292-4691	Fax No.: / N° de télécopieur : 1-866-246-6893	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 003

La présente modification vise à :

- répondre à une question soumise par écrit; et
- joindre les détails des cartes d'identité visée à A33 de la modification 002 de soumissions 5P420-17-5226/A :

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q40: Quelle taille de plateforme en béton est nécessaire pour article 1.5 Travaux De Surface (11) Plateforme en béton - Poubelles?

A40: Les plateformes doivent être de 3000mm x 3500mm x 130mm pour accueillir HAUL ALL HYD-A-WAY HL6T. Parcs Canada à fournir. Entrepreneur pour installer le Poubelle / Construct uniquement.

B. LES DÉTAILS DES CARTES D'IDENTITÉ

Voir le dossier DSP 3 – 17-5226 pour consulter les documents.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés