



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Machais Lighthouse Preservation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-180469/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-18-0469	Date 2017-08-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-124-5625	
File No. - N° de dossier PWA-7-78037 (124)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-22	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson (PWA), Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa124
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5100 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EB144-180469/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA124

Client Ref. No. - N° de réf. du client
EB144-18-0469

File No. - N° du dossier
PWA-7-78037

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendement 004 est généré pour répondre aux questions soulevées après la publication de l'invitation à soumissionner.

- 1 Est le principal lumière étanches?
 - a. la lumière n'est pas étanche à l'eau et doivent être protégés contre les intempéries.

- 2 Le principal lumière doivent être exposés à la vue en tout temps? (c.-à-d. peut-il être couvert par translucide tarping?)
 - a. translucide tarping peut être utilisée pour protéger la lumière au cours du projet. Représentant du ministère tarping approuvera le plan et les matériaux avant l'installation. Toute tarping installé doit être en mesure de résister à des vents forts rencontrés sur place.

- 3 Les dessins ne reflètent pas le niveau de « arnaquer » des fissures sur l'extérieur, est-il supposer que ce sont les seules fissures qui doivent être comblés?
 - a. la distance approximative linéaires de fissures 476m est en route. Aucune autre acheminement des fissures est nécessaire.

Avez-vous l'intention d'utiliser des détails sur 5 S400 pour combler tous ces « arnaquer » les mailles du filet?

 - b. Oui.

- 4 Y a-t-il des résidus ou des produits chimiques qui reste sur l'extérieur de béton de l'absorption de la phase 1 (c.-à-d. les produits utilisés pour enlever le plomb), ou quoi que ce soit appliqué à l'extérieur qui aurait été absorbée par la structure de béton et empêcher l'adhésion du nouveau revêtement?
 - a. La coating/paint n'a pas été retrouvée à contenir du plomb et a été retiré en utilisant un outil de Hilti déchiquetage de béton coupe grinder (c'est-à-dire pas de produits chimiques ont été utilisés).

- 5 Il y a de chaleur à l'intérieur du phare? Si c'est le cas – quel type?
 - a. Non.

- 6 Va vous envoyer une liste des personnes qui ont participé à des visites sur place?
 - a. Non.

- 7 Sera la semaine 2 réunions de projet sur place? Si oui – ne vous couvre les coûts de gestion de projet à participer? (c.-à-d. de nous voler 2 chaque semaine?)
 - a. Progrès réunions auront lieu sur le site. C'est la responsabilité de l'entrepreneur pour assister à des réunions sur le site, tel que requis.

- 8 Aura-t-il sur place à temps plein inspecteur de TPSGC à l'adresse au jour le jour questions/decisions qui surgissent?
 - a. Non, demandes d'instruction (DDR) doivent être adressées au gestionnaire de projet PSPC pour obtenir des éclaircissements si des questions se posent.

- 9 Va vous payer pour le matériel entreposé sur la garde côtière bien Grand Manan, si nous avons l'intention d'utiliser ces motifs comme l'entreposage?
- a. De Pêches et Océans Canada sur la propriété de la tête, du sud-ouest de l'île de Grand Manan, NB, peut être utilisé pour l'entreposage des matériaux. L'entrepreneur doit aviser le représentant du ministère, par écrit, avant l'utilisation du site. Garantir les biens dans le but d'entreposage est la responsabilité financière de l'entrepreneur.
- 10 Nous nous intéressons à ce projet d'appel d'offres, mais ont manqué la réunion du site. Sera-t-il possible d'obtenir une copie de ce que peuvent avoir fait l'objet de discussions sur place? Aussi, est-ce que ce sera possible de prolonger la date de clôture?
- a. toutes les questions ont été abordées par le biais du affiché les modifications apportées à la présente invitation à soumissionner. L'appel d'offres a été prolongé d'une semaine et est prévue pour fermer le 22 août, 2017.
- 11 Pourrait un chiffre approximatif calendrier sur l'affichage de cet appel d'offres?
- a. D'appel d'offres affiché sur achètent et vendent prendra fin le 22 août, 2017.
- 12 Sera le MPO fourniture temporaire de la puissance et de l'éclairage pour la durée du projet?
- a. De la puissance de l'île est fournie au moyen d'un panneau solaire éventail et deux (2) génératrices (16,5 kW, 17 kW). L'entrepreneur peut utiliser ce pouvoir mais l'offre est responsable de faire sa propre évaluation pour déterminer si d'autres générateurs sont nécessaires.
- 13 Peut vous indiquer si temporaire de la puissance d'éclairage et fait partie de la portée du projet ou est-ce que c'est la responsabilité de l'entrepreneur?
- a. De la puissance de l'île est fournie au moyen d'un panneau solaire éventail et deux (2) génératrices (16,5 kW, 17 kW). L'entrepreneur peut utiliser ce pouvoir mais l'offre est responsable de faire sa propre évaluation pour déterminer si d'autres générateurs sont nécessaires. Selon la spécification 01 14 00 Travaux restrictions, l'entrepreneur doit « coordonner toutes les activités de travail temporaire et pièces jointes pour permettre le fonctionnement continu de 360 degrés et les lignes de visibilité de la lanterne de lumière. »
- 14 Le contreplaqué doivent être enlevés pour accéder au plancher de béton existant pour le plomb de réduction de la pollution?
- a. Non

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.