



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Pompe à eau refroidie	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP635-180603/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20180603	Date 2017-08-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-404-73103	
File No. - N° de dossier hp404.EP635-180603	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-25	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Michele Mak	Buyer Id - Id de l'acheteur hp404
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3338 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC Cliff Central Heating and Cooling Plant (CHCP) 1 Fleet Street Ottawa, Ontario Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'amendement 003 est demandé pour répondre à la question suivante:

Question 1:

Il n'est pas possible de proposer une pompe qui puisse développer 1500 USGP @ 42' TDH minimum et 8600 USGPM @ 265' TDH maximum. Pour pouvoir proposer une pompe adaptée aux besoins, il nous faut connaître les débits et pressions au point de conception ou de service des pompes. Serait-il possible d'obtenir les conditions du point de service?

Réponse 1:

La pression développée minimum demandée doit être de 42' TDH, mais la valeur du débit minimum correspondant n'est pas critique, donc il faut tout au moins que le moteur puisse être ralenti et rester en contrôle à basse vitesse pour maintenir la pression minimum demandée. Pour ce qui est du « point de conception, le système existant demande de pouvoir pomper un débit approximatif de 7 500 ou 11 000 GPM @ 180' TDH si 3 ou 2 pompes sont en service. Dans un avenir à moyen terme, l'usine Cliff sera modifiée et les pompes devront alors pouvoir pomper 8600 GPM @ 265' TDH.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangées.