



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)
Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet Quais Flottants en bois d'œuvre	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-177006/A	Date 2017-08-18
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-177006	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier XLV-7-40025 (588)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XLV-588-7272	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2017-07-21	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-06	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Wulff, Gregor F.	Buyer Id - Id de l'acheteur xlv588
Telephone No. - N° de téléphone (250) 217-7138 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required	Yes - Oui	No - Non
Accusé de réception requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1571-177006/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F1571-177006

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
XLV-7-40008

Buyer ID - Id de l'acheteur
xlv588
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La présente modification est émise pour répondre aux questions suivantes posées par des fournisseurs.

Questions et réponses

Voici les questions des soumissionnaires et les réponses du Canada aux questions supplémentaires reçues par courriel.

- Q1 Est-ce que nous devons fournir les prix pour tous les éléments par exemple, pas le module flottant. Si oui, pouvons-nous obtenir des copies des dessins?
- R1 Les vendeurs doivent fournir les prix pour tous les articles. Veuillez-vous reporter à l'Annexe A ou contacter l'autorité contractante pour obtenir une copie à l'adresse suivante: gregor.wulff@pwgsc-tpsgc.gc.ca
- Q2 Question suivante: bois créosoté (quelle rétention avez-vous besoin de 8 livres ou 10 livres) (et est-ce 100% de créosote ou un mélange de 50/50) ?
- R2 Tous les bois traités doivent être traités conformément aux spécifications identifiées à l'annexe A Section 02 50 00 Flotteur de bois Partie 2 Produit.
- Q3 Tout ce qui est surface de finition 1 coté 2 bords (S1S2E) quelles sont les tailles de finition ... et les tailles de surface de finition?
- R4 Tous les bois doivent être conformes aux spécifications indiquées à l'annexe A Section 02 50 00 Flotteur de bois Partie 2 Produits. L'exemple de la taille de la surface / finition pour une planche de plancher de bois 2 "x12" S1S2E (Surface un, 2 cotées 2 est de 1.75 "x11.5".
- Q4 Aussi les surfaces de finition, quelle est la taille de finition (16 x 16), est cette robe à 15 ½ x 15 ½ tailles de MCE?
- R4 Tous les bois doivent être conformes aux spécifications indiquées à l'annexe A Section 02 50 00 Flotteur de bois Partie 2 Produit. L'exemple de la taille de la surface / finition pour une pièce de bois S4S (4 cotées surfacées) de 16 po x 16 po est de 15,5 "x 15,5".
- Q5 Quelle est la note sur les bois de sapin n ° 1 et le qualité de cœur de l'arbre centré a la pièce de bois ?
- R5 Tous les bois doivent être conformes aux spécifications indiquées à l'annexe A Section 02 50 00 Flotteur de bois Partie 2 Produit.
- Q6 Même chose sur l'ACZA (quelle est la spécification)?
- R6 Tous les bois traités doivent être traités conformément aux spécifications identifiées à l'annexe A Section 02 50 00 Produits de la flottille de bois Partie 2.