



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet Timber Floats		
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-177006/A		Date 2017-08-18
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-177006		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier XLV-7-40025 (588)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XLV-588-7272		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2017-07-21
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-06		Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Wulff, Gregor F.		Buyer Id - Id de l'acheteur xlv588
Telephone No. - N° de téléphone (250) 217-7138 ()	FAX No. - N° de FAX () -	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

This solicitation amendment is hereby issued to address questions posed by suppliers.

Questions and Answers

The following are bidder's questions received via e-mail and Canada's responses.

- Q1 Do we have to quote on all the items example not float module
If yes can we get copies of the plans?
- A1 Vendors must provide a quote on all items. Please see Annex A, or contact Contracting Authority for a copy at: gregor.wulff@pwgsc-tpsgc.gc.ca
- Q2 Next question creosote timbers (what retention do you need 8 pound or 10 pounds) (and is it 100% creosote or a 50/50 mix)?
- A2 All treated timbers are to be treated in accordance to specifications identified in Annex A Section 02 50 00 Timber Floats Part 2 Products.
- Q3 All what is dress 1 face 2 edges (S1S2E) what are the finish sizes... and the dress finish sizes?
- A3 All timbers are to be in accordance to specifications identified in Annex A Section 02 50 00 Timber Floats Part 2 Products. Example of dress/finish size for a 2"x12" S1S2E (Surface One Side Two Edges) timber deck plank is 1.75"x11.5".
- Q4 Also the dress timbers what are the finish sizes (16 x 16) is this dress to 15 ½ x 15 ½ STD sizes?
- A4 All timbers are to be in accordance to specifications identified in Annex A Section 02 50 00 Timber Floats Part 2 Products. Example of dress/finish size for a 16"x16" S4S (Surface Four Sides) timber beam is 15.5"x15.5".
- Q5 What is the grade on the fir timbers # 1 and better boxed heart?
- A5 All timbers are to be in accordance to specifications identified in Annex A Section 02 50 00 Timber Floats Part 2 Products.
- Q6 Same on the ACZA (what is the spec)?
- A6 All treated timbers are to be treated in accordance to specifications identified in Annex A Section 02 50 00 Timber Floats Part 2 Products.