



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

**11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | |
|--|---|
| Title - Sujet O-276 Roof/Siding & O-276 Roof | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-180006/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 20180006 | Date 2017-08-18 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-364-73117 | |
| File No. - N° de dossier fg364.EP076-180006 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-24 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doyle, Ashton | Buyer Id - Id de l'acheteur fg364 |
| Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4679 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-180006/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG364

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20180006 FG364

File No. - N° du dossier
EP076-180006/A

Project No. - N° du projet
R.081980.001

Cette modification 004 vise à:

1. Publier les questions les questions et réponses; et
 2. Diffuser l'addenda 004.
-

1. La question suivante est répondue comme suit (noter que les questions 1 - 19 ont été répondues dans des modifications précédent) :

Question #20

Les détails 17 à 21 sur A303 sont listés à l'échelle 1:10, mais ils semblent être à l'échelle 1: 5. Pouvez-vous que votre équipe technique les corrige par addenda?

Réponse #20

Se référer à l'addenda 004.

Question #21

Détail 3 A-201 il existe de nombreux équipements dans le sens (meubles, conduits mécaniques, salle de gym, etc. ...)? Les meubles seront-ils déplacés pendant que le travail est terminé?

Réponse #21

Oui; Le mobilier et l'équipement du gymnase seront retirés.

Question #22

Quelle est l'étendue de l'application moussante aux deux extrémités du bâtiment dans les panneaux préfabriqués (à partir de quelle ligne de grille)?

Réponse #22

Se référer au dessin 1/A102 & 2/A102 pour l'étendue du remplacement des panneaux et l'application moussante.

Question #23

Existe-t-il un espace de stationnement disponible sur place?

Réponse #23

Soumissionner selon le devis à la section 01 52 00 point 1.7.1.

Question #24

Détail 5 A-102, pouvons-nous installer des échafaudages au niveau de la mezzanine 3 afin d'avoir accès à l'application de mousse et de cloisons sèches. Y a-t-il des restrictions de charge à la mezzanine?

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-180006/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG364

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20180006 FG364

File No. - N° du dossier
EP076-180006/A

Project No. - N° du projet
R.081980.001

Réponse #24

Pas pour les charges standards associées à l'installation des cloisons sèches et de la mousse.

Question #25

Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser les exigences d'isolation coniques pour la construction du T-58. Ce système de toit nécessite-t-il une isolation effilée complète?

Réponse #25

Installer l'isolant conique tel qu'indiqué sur le Dessin 1/A101 Plan de toit

Question #26

Les sous-traitants de toiture peuvent-ils porter leurs propres obligations d'enchère et obligations de performance pour ce projet?

Réponse #26

Faire une offre selon les documents d'invitation à soumissionner. Reportez-vous aux conditions d'assurance SC02 de l'invitation à soumissionner.

Question #27

Division 09 91 99 Section 2.06.1 Peinture extérieure - métal galvanisé - cela signifie-t-il que nous devons peindre ou repeindre toutes les allées en acier galvanisé, les escaliers, les aciers de structure, les plates-formes et les équipements mécaniques et électriques spécifiés dans le présent contrat?

Réponse #27

Ne pas peindre sur le métal galvanisé existant.

Question #28

Le détail 14 sur A105 ne nous dit pas si nous devrions retirer les escaliers et comment procéder avec le remplacement de la toiture au bout des escaliers. Semblable aux détails 15 sur A105.

Réponse #28

Détail 14/A105; Ne pas retirer l'escalier; se référer aux dessins 19/A302 & 20/A302
Détail 15/A105 – Retirer l'escalier

Question #29

Le détail 10 de l'A105 ne nous dit pas si nous devrions retirer les escaliers ou les supports de plate-forme pour procéder au remplacement de la toiture.

Réponse #29

Ne pas retirer les escaliers ou la plate-forme

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-180006/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG364

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20180006 FG364

File No. - N° du dossier
EP076-180006/A

Project No. - N° du projet
R.081980.001

Question #30

Aurons-nous un accès temporaire à l'intérieur du Hangar T-58 avec un équipement de levage si nécessaire? Quelles seront les restrictions appliquées?

Réponse #30

Oui: Utiliser seulement un équipement de levage alimenté électriquement

Question #31

La note 18 de la fiche A203 indique de supprimer et de réinstaller le bloc d'ordures, mais le plan du site indique qu'il reste fonctionnel pendant le projet. Veuillez préciser s'il doit être déconnecté ou non.

Réponse #31

Le bloc d'ordures doit demeurer fonctionnel. Retirer et réinstaller seulement lorsque les panneaux métalliques sont installés à cet endroit.

Question #32

La note 19 sur les feuilles A202 et A203 indique d'enlever et de remplacer la porte métallique extérieure existante (à la grille C sur l'élévation 1 / A203), mais les détails indiqués sur 3 et 4 / A305 indiquent qu'il s'agit d'une nouvelle porte et d'un cadre. Y aurait-il un nouveau matériel pour cette porte? Précisez s'il vous plaît.

Réponse #32

Se référer à l'addenda 001.

Tous autres termes et conditions demeurent inchangés

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-180006/A

Amd. No. - N° de la modif.
004

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG364

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20180006 FG364

File No. - N° du dossier
EP076-180006/A

Project No. - N° du projet
R.081980.001

Addenda No. 004

Numéro du projet: R.081980.001

**Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur
immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels.**

DESSINS

1. A303
 1. Détails 17/A303; 18/A303; 19/A303; 19A/A303 & 21/A303: Réviser l'échelle des détails suivants de l'échelle 1:10 à l'échelle 1:5