NOTE GÉNÉRALE:

1. LA POSITION EXACTE DE LA NOUVELLE TRANCHÉE DEVRA ÊTRE COORDONNÉE AU SITE AFIN DE NE PAS INTERFÉRER AVEC LA PISTE CYCLABLE EXISTANTE. DE PLUS LA MÊME TRANCHÉE DEVRA CONTOURNER LES ARBRES EXISTANT AFIN QU'IL Y AIT UN MINIMUM DE 2m ENTRE CETTE DERNIÈRE ET LA FACE DES TRONCS D'ARBRES DANS LE BUT DE PROTÉGER LES RACINES. / THE EXACT POSITION OF THE NEW TRENCH SHOULD BE COORDINATED ON SITE IN ORDER TO NOT INTERFERE WITH THE EXISTING BICYCLE PATH. IN ADDITION, THE SAME TRENCH HAS TO BE DONE AT LEAST A TWO METERS FROM THE TREE TRUNK FACE FOR THE PURPOSES OF PROTECT THE ROOTS.

2. L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER LE NIVEAU DU SOL PROPOSÉ POUR L'INSTALLATION DES LAMPADAIRES, VOIR DÉTAILS DU LAMPADAIRES TYPE. / *THE CONTRACTOR MOST USE THE PROPOSED GROUND LEVEL FOR LAMP POST INSTALLATION, REFER TO LAMP POST DETAIL.*



TRONÇON / SECTION 25

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION	THIS DOCUMENT SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES

PLAN CLÉ / KEY PLAN



NOTES

Rev.	Émis pour / Issued for	Date
01	ADDENDA No 1 / ADDENDUN No 1	2017-08-21
00	SOUMISSION / TENDER	2017-07-21

Sceau(x) / Seal(s)

INGÉNIEUR Miguel Angel Hurtado Grino 5032005 Québec

2017-08-21

SNC·LAVALIN

Mécanique et électricité
SNC-Lavalin inc.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada

Ingénierie des infrastructures Est du Canada

Téléphone: (514) 393-8000
www.snclavalin.com

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICAL

Préparé par / Prepared by, #OIQ: ALEXANDRE CLOUTIER, ing. #OIQ: 128773
MIGUEL HURTADO, ing. #OIQ: 5032005

Préparé par / Prepared by
RAYNALD ST-PIERRE

Dessiné par / Drawn by
BENOIT TURCOTTE

Échelle 1:400 — 4 0 4 12 20 Scale m

Client

N° PROJET CLIENT: 1457

Parks Canada / Parcs Canada

Projet / Project
CANAL DE LACHINE
RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE / LACHINE CANAL
LIGHTING NETWORK REHABILITATION

Titre / Title
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
TRONÇON 25 - CONSTRUCTION
EXTERIOR LIGHTING
SECTION 25 - CONSTRUCTION

N° projet / Project N°	Code	N° dessin / Drawing N°	Rév. / Rev
645791	DD	E27	01

Impression / Printed: 2017-08-21 11:18:06 - Modifier par / Modified by: Bauer2 - Fichier / File: T:\TB M&E MTL\PROJETS\645791\4-ENG\40-GÉNÉRAL\02-DWG\PROGRES\645791 DD E15-E27 01.dwg

Format / Paper size A1 (841 x 594 mm)