NOTES GÉNÉRALES:

1. AVANT D'EXÉCUTER TOUS LES TRAVAUX D'EXCAVATION, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES CONDUITS ET LES CONDUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, DE CÂBLODISTRIBUTION AINSI QUE LES CANALISATIONS EXISTANTES. / BEFORE CARRYING OUT ALL EXCAVATION WORK, THE CONTRACTOR MOST TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO EXISTING POWER CONDUITS, TELECOMMUNICATIONS CONDUITS AND AQUEDUCT
2. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE UNE DEMANDE DE REPÉRAGE OFFICIELLE À INFO-EXCAVATION POUR LES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS GÉRÉS PAR CETTE DERNIÈRE ET À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE POUR LES CONDUITES SOUTERRAINS LUI APPARTENANT. / THE CONTRACTOR MUST APPLY FOR AN OFFICIAL EXCAVATION TRACKING FOR THE EXISTING UNDERGROUND SERVICES MANAGED BY THE LATTER AND TO THE MUNICIPALITY CONCERNED FOR THE UNDERGROUND PIPELINE BELONGING TO IT
3. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX SERVICES LORS DES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE IMMÉDIATEMENT SIGNALÉS À L'ORGANISME CONCERNÉ. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DES COÛTS DE RÉPARATION ET DE TOUT AUTRE COÛT ENGENDRÉ PAR LES DOMMAGES. / DAMAGE CAUSED TO THE SERVICES DURING WORK MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ORGANIZATION CONCERNED. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR REPAIR COSTS AND ANY OTHER COSTS INCURRED AS A RESULT OF THE DAMAGE.
4. LES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS LORSQUE INDIQUÉS AUX PLANS SONT À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR NE DOIT PRENDRE AUCUNE MESURE SUR LES PLANS POUR LA LOCALISATION EXACTE DES SERVICES EXISTANTS. / EXISTING UNDERGROUND SERVICES SHOWN ON THE PLANS ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THE CONTRACTOR MOST NOT TAKES ANY MEASUREMENTS ON THE PLANS FOR THE EXACT LOCATION OF THE EXISTING SERVICES
5. L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER ET DISPOSER HORS SITE LES LAMPADAIRES ET LEURS BASES DE BÉTON. LES CÂBLES D'ALIMENTATION EXISTANTS SERONT ABANDONNÉS. / THE CONTRACTOR MUST REMOVE AND DISPOSE ALL THE LAMP POSTS AND THEIR CONCRETE BASES OFF SITE. EXISTING POWER CABLES WILL BE ABANDONED
6. LORS DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENTS DES BASES DE LAMPADAIRES, L'ENTREPRENEUR DOIT PROTÉGER ET CONSERVER LES ARBRES ET LA PISTE CYCLABLE EXISTANTE. / WHEN REMOVING THE BASES OF LAMP POSTS, THE CONTRACTOR MUST PROTECT AND PRESERVE THE TREES AND THE EXISTING BIKE PATH
7. RÉUTILISER LES DISJONCTEURS (30A) ET LES CONTACTEURS (30A) EXISTANTS CT-C1 ET CT-C2 POUR L'ALIMENTATION DES NOUVEAUX LAMPADAIRES ET AJOUTER UN PROTECTEUR DE SURTENSION SUR CHAQUE PANNEAU DE CONTRÔLE / EXISTING CT-C1 ANS CT-C2 BREAKERS (30A) AND CONTACTORS (30A) TO BE RE-USED AND ADD A SURGE PROTECTOR FOR EACH BREAKER OF EACH CONTROL PANEL IN ORDER TO FEED THE NEW LAMP POST.
8. TOUS LES ARBRES EXISTANTS SONT À CONSERVER DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROJET. / ALL EXISTING TREES ARE TO BE RETAINED AS PART OF THIS PROJECT

SUITE PLAN / CONTINUATION ON E09

J32 J31 J30 J29 J28

CANAL LACHINE

TRONÇON / SECTION 17

J27 J26 J25 J24 J23 J22 J21 J20 J19 J18 J17 J16 J15

SUITE PLAN / CONTINUATION ON E11

CANAL LACHINE

CANAL LACHINE

TRONÇON / SECTION 18

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES

PLAN CLÉ / KEY PLAN



NOTES

Rev.	Émis pour / Issued for	Date
01	ADDENDA No 1 / ADDENDUN No 1	2017-08-21
00	SOUMISSION / TENDER	2017-07-21

Sceau(x) / Seal(s)

INGÉNIEUR Miguel Angel Hurtado Soto 5032005 Québec

2017-08-21

SNC·LAVALIN
Ingénierie des infrastructures Est du Canada

Mécanique et électricité
SNC-Lavalin inc.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada
Téléphone: (514) 393-8000
www.snclavalin.com

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICAL

Préparé par / Prepared by, #OIQ: ALEXANDRE CLOUTIER, ing. #OIQ: 128773; MIGUEL HURTADO, ing. #OIQ: 5032005

Préparé par / Prepared by: RAYNALD ST-PIERRE

Dessiné par / Drawn by: BENOIT TURCOTTE

Échelle 1:400 — 4 0 4 12 20 Scale m

Client

N° PROJET CLIENT: 1457

Parks Canada / Parcs Canada

Projet / Project

CANAL DE LACHINE
RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE / LACHINE CANAL
LIGHTING NETWORK REHABILITATION

Titre / Title

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
TRONÇONS 17 ET 18 - DÉMOLITION
EXTERIOR LIGHTING
SECTION 17 AND 18 - DEMOLITION

N° projet / Project N°	Code	N° dessin / Drawing N°	Rév. / Rev.
645791	DD	E10	01

Impression / Printed: 2017-08-21 11:13:22 - Modifier par / Modified by: Bouar2 - Fichier / File: T:\TIB MAE MTL\PROJETS\645791\4-ENG\40-GENERAL\02-DWG\PROGRES\645791 DD E02-E14 01.dwg

Format / Paper size A1 (841 x 594 mm)