



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal

Québec  
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Mise à niveau,réseau électri. SADP	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EF236-180540/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.068409.100	<b>Date</b> 2017-08-28
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-775-14463	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-7-40107 (775)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-09-12</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Aguilera, Maria Pia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc775
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 496-3573 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EF236-180540/A

Amd. No. - N° de la modif.  
003

Buyer ID - Id de l'acheteur  
MTC775

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.068409.100

File No. - N° du dossier  
MTC-7-40107

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

## **MODIFICATION 003 :**

Veillez trouver ci-joint:

- ADDENDA N° 1 : électricité

- Cette addenda fait partie intégrante de l'appel d'offres -

---

# MISE À NIVEAU DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

Réf. TPSGC : R.068409.001

Réf. SNC-Lavalin : 640005

**ÉLECTRICITÉ**  
**ÉMIS POUR ADDENDA N° 1**  
**LE 23 AOÛT 2017**

<i>CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION</i>
--

Préparé par :

---

Sylvain Giasson, ing.  
(Électricité)

Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres et son contenu a préséance sur tous les plans, devis et documents émis à ce jour.

Toutes les spécifications et tous les plans émis avec cet **ADDENDA N° 1** doivent être considérés comme faisant partie des documents de soumission. Les modifications aux sections et aux plans des documents de soumission sont énumérées à la suite et sont incluses en annexe.

## 1. ÉLECTRICITÉ

### 1.1 CLARIFICATIONS ET/OU MODIFICATIONS AUX PLANS

- **Plan G000 – Page de présentation et liste des dessins (émis)**

- Correction à la numérotation des plans (E000 par G000).
- Ajout du plan C850.
- Correction du titre du plan C208.

- **Plan E001 – Légende (émis)**

- Ajout du plan.

- **Plan E100 – Schéma unifilaire – Construction (émis)**

- Modification raccordement mobile.

**Plan E203 – Parcours massifs - Établissement Archambault - Construction (émis)**

- Ajout du plan.

**Plan E213 – Parcours massifs - Bâtiment Épuration - Construction 2 de 2 (émis)**

- Modification branchement génératrice mobile.

**Plan E214 – Salle électrique – Bâtiment Épuration – Construction (émis)**

- Positions puits et massif.

### 1.2 CLARIFICATIONS ET/OU MODIFICATIONS AU DEVIS

- **Liste des dessins, Section 00 01 10.02**

- Mise à jour de la liste des dessins.

### 1.3 LISTE DES SECTIONS DU DEVIS ÉMISES

Sur chaque page révisée d'une section donnée, les révisions reliées au présent addenda sont identifiées par un triangle dans la marge dans le cas d'une révision partielle, ou à côté du titre de la section lorsqu'une page entière est ajoutée ou révisée dans le cadre de l'addenda.

Les sections suivantes sont émises avec le présent addenda :

Section n°	Nombre de pages
00 01 10.02	2

N° de dessin	Titre	Rév.
<b>CIVIL</b>		
C200	Drainage des puits – Construction	00
C201	Drainage des puits – Bâtiment A-5 – Centrale thermique – Construction	00
C202	Drainage des puits – Établissement Archambault – Construction	00
C203	Drainage des puits – Bâtiment A-25 – Construction	00
C204	Drainage des puits – Pavillon U.S.D. – Construction	00
C205	Drainage des puits – Centre régional de réception (CRR) – Construction	00
C206	Drainage des puits – Construction	00
C207	Drainage des puits – Construction	00
<b>C208</b>	<b>Drainage des puits – Construction</b>	00
<b>C850</b>	<b>Détails</b>	00
<b>STRUCTURE</b>		
S850	Structure – Détails 1 de 3	00
S851	Structure – Détails 2 de 2	00
S852	Structure – Détails 3 de 3	00
<b>ARCHITECTURE</b>		
A01	Plans de démolition – Plans de construction	00
A02	Détails de démolition – Détails de construction	00
<b>MÉCANIQUE</b>		
M01	Mécanique – Liste des dessins et légende	00
M02	Ventilation et contrôles – Bâtiment A-25 – Démolition et construction	00
M03	Ventilation et contrôles – Salle électrique Centre régional de réception (CRR) – Démolition et Construction	00
<b>ÉLECTRICITÉ</b>		
<b>G000</b>	<b>Page de présentation et liste des dessins</b>	<b>01</b>
<b>E001</b>	<b>Légende</b>	<b>01</b>
<b>E100</b>	<b>Schéma unifilaire – Construction</b>	<b>01</b>
E200	Plan de site – Construction	00
E201	Parcours massifs – Bâtiment A-5 – Centrale thermique – Construction	00
E202	Salle électrique – Bâtiment A-5 – Centrale thermique – Construction	00
<b>E203</b>	<b>Parcours massifs – Établissement Archambault – Construction</b>	<b>01</b>
E204	Salle électrique – Établissement Archambault – Construction	00
E205	Parcours massifs – Bâtiment A-25 – Construction	00
E206	Salle électrique – Bâtiment A-25 – Construction	00

N° de dessin	Titre	Rév.
E207	Parcours massifs – Pavillon U.S.D. – Construction	00
E208	Salle électrique – Pavillon U.S.D. – Construction	00
E209	Parcours massifs – Centre régional de réception (CRR) – Construction	00
E210	Salle électrique – Centre régional de réception (CRR) – Construction	00
E211	Parcours massifs – Construction	00
E212	Parcours massifs – Bâtiment épuration – Construction 1 de 2	00
<b>E213</b>	<b>Parcours massifs – Bâtiment épuration – Construction 2 de 2</b>	<b>01</b>
<b>E214</b>	<b>Salle électrique – Bâtiment épuration – Construction</b>	<b>01</b>
E850	Détails 1 de 2 et Panneaux	00
E851	Détails 2 de 2	00
E852	Boucle 25 kV – Vue aérienne – Construction	00
E901	Schéma de branchement – Démolition	00
E902	Plan de site – Démolition	00
E903	Sous-station électrique extérieure 12 kV – Démolition	00
E904	Salle électrique – Bâtiment A-5 – Centrale thermique – Démolition	00
E905	Salle électrique – Établissement Archambault – Démolition	00
E906	Salle électrique – Bâtiment A-25 – Démolition	00
E907	Salle électrique – Pavillon U.S.D. – Démolition	00
E908	Salle électrique – Centre régional de réception (CRR) – Démolition	00
E909	Salle électrique – Bâtiment épuration – Démolition	00