



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

**Marine Machinery and Services / Machineries et
services maritimes**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6C2, Place du Portage

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet HVAC/Refrigeration Systems	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-160161/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-160161	Date 2017-08-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$ML-043-26360	
File No. - N° de dossier 043ml.F7049-160161	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-07	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Byron, Dan	Buyer Id - Id de l'acheteur 043ml
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2898 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment # 4 is issued to:

- 1) Introduce the Questions and Answers into the Request for Proposal.

ADD:

Number	QUESTIONS	ANSWER
1	I didn't see suction temperature in the specification for the refrigerant that supplies the AHU's to the cooling coils. Is that something that will come out of the design?	That is in your design, and it will depend on what gas you are using.
2	During the ship visit we saw that both the Condensing Unit and the refrigeration unit features Shell and Tube Condensers. During the Bidder's conference it was confirmed that Copper Nickel tubes will be supplied. Is coast guard open to sea water rated Copper Nickel Tube Coaxial Condensers? Our motivation to ask this question is for possible cost savings to Coast Guard and smaller unit footprint.	Yes, the Coast Guard is open to sea water rated Copper Nickel Tube Coaxial Condensers as long as all the other requirements in the statement of requirement are met.

End of Solicitation Amendment #4