



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet BIO - Water Infrastructure Renewal	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-180894/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-18-0894	Date 2017-09-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-310-5635	
File No. - N° de dossier PWA-7-78054 (310)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-06	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stevenson, Jacquelyn	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa310
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-3520 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 003

Amendment 003 is being raised to answer the following questions.

1. **Ball valve shown in return at tank top, as well a drop tube on return inside the tank. Is this correct?**

Yes this is correct.

2. **Are the tanks being removed single or double wall?**

Existing tanks to be removed are double wall FRP tanks.

3. **Are the tanks tied down to anchor slabs or dead men? If so, can they remain or will they have to be removed?**

Existing tanks are secured with dead men which are to be removed.

4. **Can costing for removal of residual product be given by unit rate/litre or can a quantity be established for us to quote on in a lump sum?**

A unit rate for product removal will be negotiated after project is awarded.

5. **Can slag be used as structural fill for tank excavation and aggregate to prepare slab bases?**

Fill materials used must meet the requirements in Section 31 23 33.01 EXCAVATING, TRENCHING AND BACKFILLING.

6. **Where can a water stop check valve be sourced?**

It is against departmental policy to specify materials and products.