


- DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN**
1. TYPICAL:  
PROVIDE NEW 305mm x 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.  
TITREQUE:  
Fournir un nouveau chemin de câble de 305mm x 100mm de type panier tel qu'indiqué complet avec tous les accessoires et matériel requis. Fournir un fil de mise-à-la-terre dans le panier.
2. TYPICAL:  
PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT SLEEVE AS INDICATED INTO EACH ROOM. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.  
TITREQUE:  
Fournir un (1) manchon de 27mm tel qu'indiqué dans chaque salle. Coordonner l'emplacement exact au chantier.
3. TYPICAL:  
PROVIDE NEW 305mm x 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. CABLE TRAY SHALL BE INSTALLED AT 90° ABOVE FINISHED FLOOR. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.  
Fournir un nouveau chemin de câble de 305mm x 100mm de type panier tel qu'indiqué complet avec tous les accessoires et matériel requis. Installer le chemin de câble à 90° au-dessus du plancher fini. Fournir un fil de mise-à-la-terre dans le panier.
4. TYPICAL:  
PROVIDE NEW DEDICATED RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED. RECEPTACLES TO BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE CABLE TRAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH REPRESENTATIVE REPRESENTING.  
TITREQUE:  
Fournir de nouvelles prises électroniques dédiées, type tel qu'indiqué. Installer les prises sur le côté du chemin de câble. Coordonner l'emplacement exact au chantier avec le représentant du Ministère.
5. TYPICAL:  
PROVIDE FIRE STOP AT ALL CABLE TRAY AND CONDUIT PENETRATIONS.  
TITREQUE:  
Fournir une traversée de recouvrement à toutes les pénétrations du chemin de câble et conduits.



**2**  
E2.14  
1:50  
NORTH TELECOM ROOM DETAIL  
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM NORD

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North  
Ottawa, ON K1Y 2H6  
tel: 613.232.4499  
fax: 613.232.4187  
www.4te.co

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED  
1688 Woodward Dr.  
Ottawa, Ontario  
Canada K2C 3B8  
GWL Project: 2016-313

613 222-5111  
613 727-5115  
www.gwai.com  
Voice  
Fax  
Web

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
05	ISSUED FOR ELECTRIC ROOMS AND 1 DMS POUR AMENAGEMENT ELECTRIQUE AME-1	2016/09/29
04	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION - REVISION	2017/06/20
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/03/20
01	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/02/10

A  
C

project

A  
B  
C

project

**PLACE DU CENTRE  
WP. 2.0 SWING SPACE  
FIT-UP  
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT  
DE LOCAUX  
TRANSITOIRES**

200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing

dessin

**5TH FLOOR NORTH  
ABOVE CEILING  
TELECOMMUNICATION  
NEW WORK  
5ÈME ÉTAGE NORD  
TRAVAUX DE  
TÉLÉCOMMUNICATION  
AU-DESSUS DU PLAFOND  
NOUVEAUX TRAVAUX**

Designed By  
Date  
Drawn By  
Date  
Reviewed By  
Date  
Approved By  
Date  
Tender  
Project Manager  
Project no.

A. GIRARD  
JULY 2016  
E. DROUIN  
JULY 2016  
R. BOIVIN  
JULY 2016  
  
  
  
  
MICHELLE DES BECQUETS  
Administrateur de projets

Conçu par  
(yyyy/mm/dd)  
Dessiné par  
(yyyy/mm/dd)  
Examiné par  
(yyyy/mm/dd)  
Approuvé par  
(yyyy/mm/dd)  
Soumission  
No. du projet

1  
E2.14  
1:100

5TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION - NEW WORK  
5ÈME ÉTAGE NORD TRAVAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND - NOUVEAUX TRAVAUX

2  
E2.14  
1:50

NORTH TELECOM ROOM DETAIL  
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM NORD

Drawing no.  
No. du dessin

R.077222

E2.14/R1