

1 / E3.16 10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION - NEW WORK
10ÈME ÉTAGE SUD TRAVAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND - NOUVEAUX TRAVAUX
1:100



2 / E3.16 SOUTH TELECOM ROOM DETAIL
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM SUD
1:50

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

1. TYPICAL:
PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
TYPIQUE:
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUER COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATÉRIEL REQUIS. FOURNIR UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER.

2. TYPICAL:
PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT SLEEVE AS INDICATED INTO EACH ROOM. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
TYPIQUE:
FOURNIR UN (1) MANCHON DE 27mm TEL QU'INDIQUÉ DANS CHAQUE SALLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER.

3. PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. CABLE TRAY SHALL BE INSTALLED AT 90" ABOVE FINISHED FLOOR. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL INDIQUER COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATÉRIEL REQUIS. INSTALLER LE CHEMIN DE CÂBLE À 90" AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. FOURNIR UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER

4. TYPICAL:
PROVIDE NEW DEDICATED RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED. RECEPTACLES TO BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE CABLE TRAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
TYPIQUE:
FOURNIR DE NOUVELLES PRISES ÉLECTRIQUES DÉDIÉES, TYPE TEL QU'INDIQUÉ. INSTALLER LES PRISES SUR LE CÔTÉ DU CHEMIN DE CÂBLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

5. TYPICAL:
PROVIDE FIRE STOP AT ALL CABLE TRAY AND CONDUIT PENETRATIONS.
TYPIQUE:
FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOUPEMENT À TOUTES LES PÉNÉTRATIONS DU CHEMIN DE CÂBLE ET CONDUITS.

Canada

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.ca

Goodkey Weedmark
Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr. — 613 727-5111 Voice
Ottawa Ontario — 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3R8 — www.gwdl.com Web
GWAL Project: 2016-313

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
05	ISSUED FOR ELECTRICAL ADDENDUM ADDE-1 EMIS POUR ADDENDA ÉLECTRIQUE ADDE-1	2016/08/04
04	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION - REVISIONS	2017/06/30
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR 90% REVIEW	2017/03/10
01	ISSUED FOR 60% REVIEW	2017/02/10

A: detail no. / no. du detail
B: location drawing no. / sur dessin no.
C: drawing no. / dessin no.

project / projet
PLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing / dessin
10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION NEW WORK
10ÈME ÉTAGE SUD TRAVAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By / Conçu par	A. GIRARD	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Drawn By / Dessiné par	E. DROUIN	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By / Examiné par	R. BOIVIN	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Approved By / Approuvé par		
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender / Soumission	MICHELLE DES BECQUETS	
Project Manager / Administrateur de projets		
Project no. / No. du projet	R.077222	
Drawing no. / No. du dessin	E3.16/R1	

PWGSC A0 (1189x841)