



**Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada**

RETURN BIDS TO:

**RETOURNER LES SOUMISSIONS A:
Bid Receiving/Réception des soumissions
RCMP / GRC**

Services des acquisitions et des marchés
c/o Commissionaires, Division F
6101 avenue Dewdney
Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des
soumissions:
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

**Ce document est par la présente révisé;
sauf indication contraire, les modalités
de l'invitation demeurent les memes.**

**The referenced document is hereby
revised; unless otherwise indicated, all
other terms and conditions remain the
same.**

Comments – Commentaries

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de
l'entrepreneur**

Facsimile No. - No de télécopieur:

Telephone No. - no de téléphone:

Title-Sujet: Rénovation de l'intérieur et de l'extérieur de maisons et remplacement des escaliers au détachement de Rankin Inlet, au Nunavut	
Solicitation No. - No. de l'invitation M5000-18-1322/A	Date 06 Septembre 2017
Amendement No. – No modif : 001	
Client Reference No. - No. De Référence du Client M5000-18-1322/A	
GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG PW-17-00792069	
Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 19 Septembre 2017	
F.O.B. - F.A.B. Destination	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Teresa Hengen, Agente principale des marchés	
Telephone No. - No de téléphone 639-625-3449	Fax No. - N° de FAX: 306-780-5232
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Gendarmerie royale du Canada Rankin Inlet, Nunavut	
Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.	
Delivery Required - Livraison exigée: Voir aux présentes	Delivery Offered - Livraison proposée
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)	



Le but de la modification est l'ajout d'un addenda :

Q1) Demander un égal pour l'isolation rigide de la planche en vertu de la section 07 21

13 ISOLATION DU CONSEIL:

Partie 2 - PRODUITS

2.2 ISOLATION

Murs de fondation et d'extérieur: Isolation de panneau rigide SUBTERRA de marque HALO par AMC Foam Technologies Inc

R1) La demande d'égalité est refusée.

Q2) Sous la portée des travaux pour 9-15 Ayaruaq VBU87 .2.3 Supprimez et remplacez toutes les fenêtres puis sur le dessin A2.0 note de dessin 1. Nous dit de conserver les fenêtres existantes et de réinstaller les fenêtres existantes. Je crois que les notes de dessin sont correctes, mais veulent simplement m'assurer.

R2) La portée de V087 doit être identifiée comme "supprimer, réparer selon les instructions et réinstaller"

Q3) Veuillez confirmer si le calendrier d'achèvement des travaux décrits dans les documents d'appel d'offres peut être prolongé du 31 mars 2018 au 31 septembre 2018.

R3) Completion date will remain for March 31, 2018.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES