



**Royal Canadian Mounted Police  
Gendarmerie royale du Canada**

**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**  
**Bid Receiving/Réception des soumissions**  
RCMP / GRC  
Services des acquisitions et des marchés  
c/o Commissionaires, Division F  
6101 avenue Dewdney  
Regina (SK) S4P 3K7

**No de télécopieur pour révision des soumissions:  
(306) 780-5232**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

**Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les memes.**

**The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions remain the same.**

**Comments – Commentaries**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur**

**Facsimile No. - No de télécopieur:**

**Telephone No. - no de téléphone:**

<b>Title-Sujet:</b> Rénovations intérieures et extérieures	
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> M5000-18-1545/A	<b>Date</b> 06 Septembre 2017
<b>Amendment No. – No modif :</b> 002	
<b>Client Reference No. - No. De Référence du Client</b> M5000-18-1545/A	
<b>GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG</b> PW-17-00792309	
<b>Solicitation Closes -L'invitation prend fin</b> <b>at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre</b> <b>on - le 12 Septembre 2017</b>	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Destination	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b>  Teresa Hengen, Agente principale des marchés	
<b>Telephone No. - No de téléphone</b> 639-625-3449	<b>Fax No. - N° de FAX:</b> 306-780-5232
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b> Gendarmerie royale du Canada cinq résidences Desmarais (AB)	
<b>Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.</b>	
<b>Delivery Required - Livraison exigée:</b> Voir aux présentes	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)	



Cette modification doit répondre aux points suivants:

Effacer :

**Solicitation Closes -L'invitation prend fin**  
at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre  
on - le 07 Septembre 2017

Insérer :

**Solicitation Closes -L'invitation prend fin**  
at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre  
on - le 12 Septembre 2017

Q1) Certaines unités d'habitation des employés ont des panneaux électriques complets et l'installation des climatiseurs ne peut pas être complétée. Est-ce que nous fournissons dans notre citation une indemnité pour mettre à niveau ces panneaux?

R1) La portée des travaux appelle à la fourniture et à l'installation de nouveaux climatiseurs dans les unités de logement des employés. Si certaines unités nécessitent des mises à niveau des panneaux électriques et / ou la fourniture et l'installation de nouveaux sous-panneaux électriques, cela doit également être inclus dans la portée du travail, en suivant tous les autres détails et stipulations conformément au document Scope.

Q2) : La portée de KBU 216 requiert l'enlèvement et le remplacement du plancher de la cuisine et de la salle de bains de la résidence, mais ne précise pas si le revêtement de sol dans le cage d'escalier du sous-sol doit être inclus dans le périmètre. Devons-nous inclure ce plancher dans notre déménagement et remplacement?

R2) Oui, veuillez inclure la cage d'escalier dans le sous-sol dans le cadre des rénovations de revêtements de sols dans KBU 216, en veillant à ce que les couches existantes de planchers (et les produits associés) soient enlevés et que le nouveau plancher installé correspond au sol choisi pour la cuisine et la salle de bain . Les poignées de bord de l'escalier doivent également être installées. L'installation doit être strictement conforme aux instructions du fabricant, y compris le type d'attache et l'espacement.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES