



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Mechanical Upgrade PNWRC | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation K4A22-180296/A | Amendment No. - N° modif. 005 |
| Client Reference No. - N° de référence du client EC K4A22-180296 | Date 2017-09-12 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWZ-117-10301 | |
| File No. - N° de dossier PWZ-7-40062 (117) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-15 | |
| Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Holt, Judy | Buyer Id - Id de l'acheteur pwz117 |
| Telephone No. - N° de téléphone (306) 241-6148 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Environnement Canada Prairie and Northern Wildlife Research Centre 115 Perimeter Road Saskatoon, SK | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
5K4A22-180296/A

Amd. No. - N° de la modif.
005

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwz117

Client Ref. No. - N° de réf. du client
K4A22-180296/A

File No. - N° du dossier
PWZ-7-40062

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Amendement 005 pour sollicitation numéro K4A22-180296/A est publiée pour les éléments suivants:

- 1. Voir la modification No 3 attaché à « PNWRC Mechanical Upgrades K4A22-180296_Addendum 3».**

Si votre soumission nous a déjà été transmise et que vous souhaitez la réviser, vos révisions doivent être reçues par l'Unité de réception des soumissions avant la date de clôture. Le numéro de soumission ainsi que la date de clôture doivent être clairement indiqués.

FIN D'AMENDMENT 005

GENERAL

The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY. This addendum will form part of the Contract Documents

DRAWINGS

None

SPECIFICATIONS

None

QUESTIONS

Question 1 (Received 2017-09-08)

Q: Is there any schedule for heating, cooling coils for multi-zone Air Handling Unit (AHU)?

A: See specifications and drawings for all AHU details.

Question 2 (Received 2017-09-08)

Q: Is there any drawing showing the configuration of multi-zone Air Handling Unit (AHU)?

A: See specifications and drawings for all AHU details.

Question 3 (Received 2017-09-11)

Q: Where are we placing the temporary Make-Up Air (MUA) Unit?

A: The temporary Air Handling Unit / Make-Up Air Unit can be placed on ground level on the east side of the building (between gridlines B and E) or on the north side of the building (between gridlines 9 and 10) represented on drawing G01. Final location shall be coordinated with Environment Canada Facility Manager.

Question 4 (Received 2017-09-11)

Q: Are we installing new supply and return heating lines for the new baseboard heaters or just the heaters and branch pipe on the main floor and 2nd floor?

A: Just the heaters and branch piping modifications on the main and 2nd floor to accommodate the new heaters.

Question 5 (Received 2017-09-11)

Q: Are the existing lines in the crawl space being removed?

A: No.

Question 6 (Received 2017-09-11)

Q: Do we need to ask for approved equals or we just need to meet the specification?

A: All equals to be approved.

END OF ADDENDUM 3