



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Public Works and Government Services Canada - Pacific  
Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Admin Building Enclosure Renewal	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EZ899-180045/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 010
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b>	<b>Date</b> 2017-09-13
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-019-8145	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-7-40124 (019)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-09-18</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Pacific Daylight Saving Time PDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ngan, Ken (PWY)	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy019
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (604) 671-0219 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Parks Canada (PCA) - Gulf of Georgia Cannery - Richmond, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EZ899-180045/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.  
010  
File No. - N° du dossier  
pwy-7-40124

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwy019  
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

This Solicitation Amendment 010 is raised to incorporate Addendum No. 7.

Please find following Addendum No. 7.

All other terms and conditions remain unchanged.

*The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY.  
This addendum will form part of the Contract Documents*

**Amend/revise the Standard Contract Documents as follows:**

**1.0 CHANGES AND CLARIFICATIONS**

**1.1 Clarification regarding 1-3/8" x 7-1/2" horizontal channel cladding profile specified for wall assemblies W2 and W4:**

Cladding profile similar to CL 5022-SR (1100 Series) as manufactured by VicWest. Alternatives will not be excluded, as approved the Departmental Representative.

**1.2 Clarification regarding roof sloping and drainage strategy:**

Reference drawing A-1.2 and SCH-0.03 on A-4.1 for main roof (R1) and new canopy roof (R2) slopes. All drains are NEW. The drain trough around the perimeter of the existing main roof (R1) and the new canopy roof (R2) are not sloped. Refer to D-7.01 and D-7.02 on A-4.4 for drain details.

**END OF ADDENDUM No. 7**