

## VISITE GÉNÉRALE DES LIEUX – Questions

Logements des employés M5000-18-1476/A

Maison 2 KBU257

1.	Y a-t-il une préférence entre un pourtour standard de baignoire et un bain-douche combiné (qualité supérieure pour 3 ou 4 éléments en location) dans les trois résidences?
	Le produit exigé est un bain-douche combiné.
2.	L'EDT indique que l'appareil de conditionnement d'air de chacune des maisons doit être approuvé par le chargé de projet. Y a-t-il une préférence de puissance et de taux de rendement énergétique saisonnier pour ces appareils?
	Fournir un nouvel appareil de conditionnement d'air central à haute efficacité suffisant pour réguler la température de l'ensemble de la résidence. L'appareil de conditionnement d'air doit avoir un taux de rendement énergétique saisonnier d'au moins 13, posséder une garantie du fabricant d'au moins 10 ans et répondre aux exigences Energy Star. Le produit Trane XR13 est acceptable, ou un produit équivalent.