



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Navigation Aids Pile Construction	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1705-170070/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F1705-170070	Date 2017-09-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-019-8171	
File No. - N° de dossier PWY-7-40176 (019)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-06	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ngan, Ken (PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy019
Telephone No. - N° de téléphone (604) 671-0219 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Skidegate Channel - Skidegate Narrows, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1705-170070/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pwy-7-40176

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy019
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

This Solicitation Amendment 001 is raised to incorporate responses to questions received.

All other terms and conditions remain unchanged.

Q1.) Dwg #23980-01. Please confirm there is no coating requirement on the piles.
A1.) No coating on the piles required.

Q2.) Dwg #23980-01. Please clarify if all connection hardware (bolts, nuts, washers etc) are supplied by CCG.
A2.) All connection hardware supplied by CCG, installed by Contractor.

Q3.) Dwg #23980-02. Please clarify if all custom steel channels shown in Detail 8 are supplied by CCG.
A3.) Custom steel channels to be supplied by CCG, installed by Contractor.

Q4.) Dwg #23996-01. Section A indicates salvage existing equipment for return to CCG and demo existing concrete base. However, in the Statement of Work Section 4.3, it shows "The Contractor is to completely demolish the 12 existing steel and timber pile sites identified." Please confirm if the removal of existing UL6096 is included in this scope of work.
A4.) CCG will demo the existing concrete base. Contractor to salvage the pipe mast and dayboards for return to CCG.

Q5.) Quality. Is there any weld testing / pile testing requirement?
A5.) CCG will order weld testing if work is suspected to be not in accordance with Contract Documents.
Piles to bear a stamp indicated grade of steel and material dimensions.

