



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet West Wall Repair- Dorchester Pen.	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-181083/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EC016-181083	Date 2017-09-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-4170	
File No. - N° de dossier PWB-7-40055 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-09-26	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucet, Gisele PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4541 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation numéro six (6) est soumise pour inclure l'addenda numéro 6 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 6.

1. QUESTIONS / RÉPONSES

Q1. Need distances to demark rooms for that Fiber.

R1. Distances will have to be determined from drawings or possible ground measurements on site.

Q2. Need pictures of the rack the fiber will terminate in as there is usually limited room.

R2. No pictures available standard wire race.

Q3. Most of the existing network is OM1 Fiber.

R3. We are specifying what was requested by the users.

Q4. Additionally these cameras all appear to be exterior locations and should be outdoor rated cabling NOT indoor cable as indicative of the jacket color they are asking for and same would apply to Fiber.

R4. The jacket colour is not indicative of the cable type. It only indicates the exterior jacket colour required for the cables. They are colour coded by system, all cables are in conduit or liquid flex with watertight connectors