



Appel d'Offres (AO)

Travaux de remplacement éclairage du stationnement étagé

N° de référence : NGC112012

N° de référence d'Achats et ventes : PW-17-00792061

20 septembre 2017

ADDENDA n° 3

Cet addenda fait partie des documents contractuels et doit être lu, interprété et coordonné avec toutes les autres pièces. Tous les coûts rattachés au contenu de ce document doivent être inclus à la somme totale du contrat. Accusez réception de cet addenda en insérant son numéro et la date sur le formulaire de soumission, plus précisément à l'article G.2.

1. Section B.2.3 est maintenant remplacé par le texte suivante :

B.2.3 Toute les soumissions **doivent (O)** être déposées à l'adresse précisée ci-dessus avant la date et à l'heure de clôture indiquée, sauf si elles sont modifiées par la suite.

L'invitation prend fin : Le 28 septembre 2017
L'heure : 14 h 00 heures HAE

2. Résultats de l'examen des équivalents

TYPE	POINT DE NON ÉQUIVALENCE	CRITÈRES PRÉSENTÉS DANS LA DEMANDE DE SOUMISSION
TYPE C1/C2 – DE LUMINIS	DÉMONTRER QUE LE TRANSFORMATEUR ABAISSEUR DOIT ÊTRE INTÉGRÉ AU LUMINAIRE	
	DÉMONTRER LA CERTIFICATION cUL	cUL
	GARANTIE NON-INDIQUÉE	GARANTIE SUR 5 ANS