

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:
Bid Receiving/Réception des soumissions
RCMP / GRC

Services des acquisitions et des marchés c/o Commissionaires, Division F 6101 avenue Dewdney Regina (SK) S4P 3K7

No de télécopieur pour révision des soumissions: (306) 780-5232

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalities de l'invitation demeurent les memes.

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions remain the same.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - No de télécopieur:

Telephone No. - no de téléphone:

Title-Sujet: Imperméabilisation du centre de traitement médical

Solicitation No. - No. de l'invitation M5000-18-2161/A

Date

19 Septembre 2017

Amendement No. – No modif:

005

Client Reference No. - No. De Référence du Client M5000-18-2161/A

GETS REFERENCE No. - No. de Référence de SEAG PW-17-00792559

Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 21 Septembre 2017

F.O.B. - F.A.B. Destination

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Teresa Hengen, Agente principale des marchés

Telephone No. - No de téléphone 639-625-3449

Fax No. - Nº de FAX: 306-780-5232

Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Gendarmerie royale du Canada avenue 11. 5600. Regina (SK)

Le présent document comporte une exigence relative à la sécurité du personnel.

Delivery Required - Livraison exigée: Voir aux présentes

Delivery Offered - Livraison proposée

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur

(Please sign and return cover page with bid proposal./ Signez s'il vous plaît et la page de couverture de retour avec la proposition d'offre.)



Government of Canada

Gouvernement du Canada

Solicitation No. / No de l'invitation: M5000-18-2161/A

Amendment No./ No modif: 005

L'objet de la modification est d'ajouter ce qui suit:

Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 20 Septembre 2017

Solicitation Closes -L'invitation prend fin at - à 2:00 p.m. Heure normale du centre on - le 21 Septembre 2017

Q1: Est-ce que vous fournirez les profondeurs de la fondation qui nécessite une étanchéité?

R1: Sur la base de dessins limités, nous pouvons voir environ 9 pieds 4 pouces, ce n'est pas une mesure réelle. Il appartiendrait à l'entrepreneur décerné d'exposer au pied et de déterminer la mesure réelle pour compléter le projet.

Q2: À quoi les drains de pelouse sont-ils attachés? Dégagement de tempête? Y a-t-il un dessin?

R2: Les drains de pelouse sont indiqués sur le dessin du trottoir. Drains sur la rue par le trottoir est.

Q 3: Quelles sont les spécifications de la tuile de pelouse? 400 X 400 avec

R 3:

déjà répondu dans l'addendum - 4 pouces

Q 4: Existe-t-il un dessin avec des vues en élévation des murs pour être étanche à l'eau?

R 4: pas de dessin

Q4: Puis-je utiliser ce produit comme alternative au panneau de ciment alors que le styromousse ne fait plus de ciment? WallGuard - brochure jointe. Ou ceci:

http://www.techcrete.com/downloads/Product%20Brochure.pdf

Ces deux sociétés ont racheté la ligne de styromousse de Dow.

R4: si le matériel demandé n'est pas disponible, RMCP approuvera un autre matériel avec le contrat attribué par l'Entrepreneur.

Q5: Est-ce que le clapet est clignotant au dessus du panneau de ciment, car il dépassera la maçonnerie.

A5: Si, lors de l'installation, il se prolonge, un flash est requis.

Q6: Le mur de soutènement en brique doit-il être réutilisé? Il peut être difficile de conserver si elle est cimentée ensemble.

R6: Il est indiqué dans l'énoncé de travail original que la nouvelle brique doit être utilisée - parce qu'elles sont collées ensemble.

Q7: Avez-vous une spécification du matériau du paysage sous la roche du pois?

R7: un tissu tissé qui va bloquer les mauvaises herbes et la lumière du soleil.

Q8: La zone à recouvrir du gravière de pois, est-ce au sommet du trottoir sur le coin sud-ouest? R: Il y a une zone qui semble être à environ 14 "en bas du haut du trottoir.

R8: Oui

