



Appel d'Offres (AO)

Travaux de remplacement du toit et du vitrage à l'emplacement de l'Entrée principale et de la Colonnade

N° de référence : NGC110697

N° de référence d'Achats et ventes : PW-17-00789081

20 septembre 2017

ADDENDA n° 4

Cet addenda fait partie des documents contractuels et doit être lu, interprété et coordonné avec toutes les autres pièces. Tous les coûts rattachés au contenu de ce document doivent être inclus à la somme totale du contrat. Accusez réception de cet addenda en insérant son numéro et la date sur le formulaire de soumission, plus précisément à l'article G.2.

1. Appendice L – Dessin E-1 – Note générale 13 :- Prière de confirmer que la note 13 ne s'applique pas à ce projet.
 - a. La note 13 ne s'applique pas à ce projet.
2. Appendice L – Dessin E-3 – Spécifications sur les conduits, à l'alinéa 4-9 :- Prière de confirmer que des méthodes standard de câblage (BX, Teck) peuvent être utilisées pour l'alimentation en courant des nouvelles installations d'éclairage temporaires.
 - a. Lorsqu'il s'agit de montages visibles à l'intérieur de secteurs utilisés par le grand public, prière d'utiliser des conduits. Du câblage Bx ou Teck s'avère acceptable à l'intérieur de zones cachées et de zones non utilisées par le grand public.
3. Appendice L – Dessin E-2 :- Prière de confirmer qu'il n'y a pas d'exigence pour de l'éclairage temporaire de sortie de secours à l'intérieur de la passerelle à l'intention du grand public.
 - a. Aux termes du présent projet, aucun panneau indicateur additionnel de sortie de secours ne sera rajouté. Il faudra toutefois conserver les installations existantes.
4. Appendice L – Dessin E-3 – Spécifications en rapport avec l'ampleur des travaux, à l'Article 1 :- Prière de confirmer que toutes les modifications et que tous les rajouts au système d'acheminements de conduits à filerie pour le système de télécommunications et le système de câblo-téléviseurs ne feront pas partie du présent contrat.
 - a. Il s'agit ici d'une affirmation correcte; cet énoncé ne s'applique pas au projet en cours.