

Voir les pièces jointes : Information additionnelle pour Q23, 30, 31 and 36

- Données d'intervalle pour l'ensemble des quatre compteurs principaux, tel que demandé.
- Résumé de ce que chaque compteur d'électricité alimente sur place et consommation en kWh de chacun sur une période de trois ans
- Schéma unifilaire de la salle électrique principale S136.

Les numéros physiques des quatre compteurs d'électricité principaux à CD Howe sont indiqués ci-dessous. Cela permettra aux soumissionnaires de l'IBF de déterminer, d'après les schémas unifilaires et les factures de services publics, chacune des charges qui est connectée exactement à chaque compteur. Le schéma unifilaire de la chambre forte principale présente les numéros des compteurs OTT pour en faciliter la consultation.

Les numéros des compteurs sont :

1571956000 – OTT517493

1671956000 – OTT517498

6471956000 – OTT517929

6571956000 – OTT517520

À ma demande, pour les autres compteurs, les techniciens sur place de BGIS en effectuent mensuellement la lecture. Je vous transmettrai l'information lorsque je la recevrai.

Le schéma unifilaire ci-joint présente l'emplacement de tous les compteurs utilisés à des fins de facturation dans la salle électrique principale. J'ai joint une feuille de calcul présentant la répartition dans l'édifice de tous les compteurs utilisés à des fins de facturation. Cet édifice est inhabituel : toute la mesure de l'électricité s'effectue au moyen de l'appareillage de connexion appartenant au client afin de servir de nombreux locataires. Cela ne se ferait jamais de nos jours. Par le passé, chaque locataire avait son propre compteur d'Hydro Ottawa – des dizaines d'entre eux. La plupart de ces compteurs ont été remplacés par un système Triacta. Cependant, il y a encore plusieurs compteurs qui prennent en charge certains secteurs de l'édifice, du fait de cet héritage lié à cette ancienne façon de faire. Et puisque la mesure provient du côté secondaire en segments différents, il ne semble pas qu'on puisse se qualifier pour l'ajustement global de classe A.

Les quatre compteurs à intervalles principaux correspondent à 95 % de la consommation d'électricité de l'édifice; la foire alimentaire constitue 2,5 % et tout le reste compose les 2,5 % restants.

Le restaurant Les 3 Braseurs a son propre compteur d'Hydro Ottawa et s'acquitte de cette facture directement.

La Ville d'Ottawa a deux compteurs d'électricité près de la rampe du quai de chargement qui desservent les feux de circulation et d'éclairage des voies publiques du voisinage. La Ville s'acquitte de ces factures directement. Lorsque nous interrompons l'alimentation de l'édifice, la Ville a recours à une génératrice pour assurer le fonctionnement continu des feux d'éclairage des voies publiques.

---