



ADDENDA # 3

Le but de cette modification de partager une réponse à une question posée par un soumissionnaire potentiel.

Veillez en tenir compte dans l'évaluation de votre soumission.

Les plans et le devis sont disponibles en anglais seulement.

QUESTION ET RÉPONSE :

Q #4) Selon les spécifications, les parois de l'écluse sont constituées de pierres de grès. Notre fournisseur de pierre de la Carrière St-Canut nous dit qu'il n'est pas possible de finir les faces exposées et les bordures des pierres de grès St-Canut conformément aux exigences indiquées sur les dessins (bouchardage et grenailage avec abrasif léger). Est-il possible de revoir la finition de la pierre ou de remplacer la pierre de grès St-Canut par une pierre à chaux Deschambeau?

R #4) L'écluse est principalement constituée de pierre de grès. Les pierres de grès détériorées doivent être remplacées par des pierres de grès. Le grenailage n'est pas exigé pour les pierres de grès de remplacement. Une maquette de la finition est nécessaire. Si des pierres à chaux sont révélées sur le site, une maquette avec le grenailage sera requise. Voir dessin S05.

FIN DE LA SECTION.

Aucun changement à la date de fermeture des soumissions.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.