



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Lighting Upgrades	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-180905/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-18-0905	Date 2017-10-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-124-5655	
File No. - N° de dossier PWA-7-78057 (124)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-12	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson (PWA), Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa124
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5100 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Sollicitation No. - N° de l'invitation
EB144-180905/PWA

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA124

Client Ref. No. - N° de réf. du client
EB144-18-0905

File No. - N° du dossier
PWA-7-78057

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment 001 is generated to respond to questions raised after the release of the Solicitation.

Q: Are the light fixtures supplied by the owner or by the contractor?

A: Light fixtures are to be supplied by the Contractor.

Refer to Drawings E01 Overall Site Plan

Delete: Note 5
Insert the following: The following

5R1. Install new Contractor supplied 216 watt, 347V LED light fixtures and yokes to replace the removed existing flood lights as identified in Note #2 above. Contractor to provide yoke mount to tennon adaptor if needed. Flood lights to be replaced one for one.

Delete: Note 7
Insert the following: The following

7R1. Contractor to install bird spikes on new fixtures and bull horn style mounts per details 1 and 2 on drawing E01. Reuse existing if possible.

Delete: Note 8
Insert the following: The following

8R1. Contractor to take special note of aiming direction of the existing fixtures. The aiming direction of new fixtures to match existing removed fixtures. The mounting angle of new fixtures to match luminaire schedule on E01.

All other terms and conditions remain the same.