

PLACE DU CENTRE

WP. 2.0 SWING SPACE FIT-UP / WP. 2.0 SWING SPACE FIT-UP / MT. 2.0 AMÉNAGEMENT DE LOCAUX TRANSITOIRES ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE

DEMOLITION NOTES:

OUVRAGES DE DEMOLITION – NOTES:

- UNLESS OTHERWISE NOTED, MATERIALS FOR REMOVAL BECOME THE CONTRACTOR'S PROPERTY AND SHALL BE TAKEN FROM SITE AND DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE CODES, STANDARDS AND REGULATIONS.
- ALL DEMOLITION CONTRACTORS, LES MATÉRIELS À ENLEVER DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRENEUR, QUI AURA À LEUR CHARGE LE CHARGES ET À SON DÉMARRAGE EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES, LES RÈGLEMENTS ET LES COÛTS PERTINENTS.
- DISCONNECT EXISTING REMAINING CIRCUITS, SYSTEMS, ETC., WHICH PASS THROUGH AREA OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT BY OTHER DIVISIONS. COORDINATE WITH OTHER DIVISIONS.
- DÉBRANCHER TOUTES LES SYSTÈMES À DÉMOLIR ET LES RENDRE SÉCURITAIRES ET/OU, Y COMPRIS LES TABLEAUX, LES ARTÈRES, LES CIRCUITS D'ALIMENTATION ET L'APPAREILLAGE D'AUTRES DIVISIONS.
- PRÉSENTER TRAVAUX, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC CEUX D'AUTRES DIVISIONS.
- MANIPULATION EXISTING REMAINING CIRCUITS, SYSTEMS, ETC., WHICH PASS THROUGH AREA OF CONSTRUCTION AND IN CLOSE PROXIMITY. PROVIDE NECESSARY COMPONENTS TO MAINTAIN SYSTEMS. ENSURE COMPONENTS WILL BE CONSIDERED WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETE.
- REINSTALET IMMEDIATELY ANY REMAINING EXISTING SYSTEMS IN ADVERTENTLY INTERRUPTED DURING CONSTRUCTION.
- RETAIRER SANS TARDER TOUTS LES SYSTÈMES EXISTANTS ET RÉSULTANTS QUI AURONT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION.
- LES DRAWINGS INDICATE KNOWN CONDITIONS AND MAY NOT INDICATE ALL DEMOLITION REQUIREMENTS. ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL VISIT THE SITE PRIOR TO TENDER SUBMISSION AND VERIFY REQUIREMENTS AND INCLUDE ALL COSTS IN TENDER.
- LES DESIGNS PRÉSENTENT DES CONDITIONS CONNUES ET PEUVENT NE PAS INCLURE TOUTES LES EXIGENCES DE DÉMOLITION. L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA VISITER LE CHANTIER ET EXAMINER LES EXIGENCES AVANT DE PRÉSENTER SON OFFRE, POUR ENQUÊTE INCLURE TOUTS LES COÛTS PERTINENTS DANS SON OFFRE.
- REMOVE RELOCATED CONDUIT AND WIRING BACK TO SOURCE UNLESS OTHERWISE NOTED, AND MAKE SAFE.
- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, ENLEVER LES CONDUITS ET LE CÂBLAGE RELOCATÉS, EN RELOCANT.
- JUSQU'À LA SOURCE, PLUS REMOUE LE TOUT PARFAITEMENT SÉCURITAIRE.
- REMOVE FROM DEMOLITION AREA ALL TO BE REMOVED UNLESS NOTED OTHERWISE. NEW DEVICES SHALL BE SUPPLIED WHERE NECESSARY.
- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, NE PAS RÉUTILISER LES DISPOSITIFS PRÉEXISTANTS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION, ET NOUVEAUX DISPOSITIFS DEVOIR ÊTRE PRÉVUS AUX EXIGENCES NÉCESSAIRES.
- ALL FIRE ALARM DEVICES TO REMAIN IN OPERATION. PROTECT SMOKE DETECTORS FROM DUST EXPOSURE DURING CONSTRUCTION.
- TOUTS LES DISPOSITIFS D'ALARME INCENDIE DOIVENT DEMOURIR À L'ÉTAT OPÉRATIONNEL. PROTÉGER LES DÉTECTEURS DE FUMÉE CONTRE TOUTE EXPOSITION À LA POUSSIÈRE AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
- ENSURE FIRE ALARM SYSTEM IS OPERATIONAL AT THE END OF EACH SHIFT.
- S'ASSURER QUE LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EST À L'ÉTAT OPÉRATIONNEL À LA FIN DE CHAQUE QUART D'HEURE.

- AFTER DEMOLITION WORK IS COMPLETE AND MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO PROCEEDING WITH NEW WORK, NOTIFY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION.
- UNE FOIS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION TERMINÉS ET AU MOINS TROIS (3) JOURS AVANT LA MISE EN ROUTE DES NOUVEAUX TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT AVISER LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE QUE LE TOUT EST PRÊT POUR UNE INSPECTION.

GENERAL NOTES:

- ELECTRICAL WORK TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE AND WITH NEW ARCHITECTURAL/INTERIOR DESIGNER'S (LAYOUT/WORKING HEIGHTS) CONTRACTOR TO OBTAIN ALL NECESSARY PERMITS, PAY ALL APPLICABLE FEES AND INSPECTION COSTS.
- RÉALISER TOUTS LES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ EN RESPECTANT LE CODE NATIONAL, DU BÂTIMENT AVEC LE MANÈGEMENT D'INTÉRIEUR ET ARCHITECTURAL DU DÉSIGNATEUR ET LA PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION (EMPLACEMENT, HAUTEURS DE MONTAGE). L'ENTREPRENEUR DOIT SE PROCURER TOUTES LES PERMIS NÉCESSAIRES ET RÉCUPERER TOUTS LES COÛTS D'INSPECTION AINSI QUE TOUTS LES COÛTS PERTINENTS À L'OBTENTION DE PERMIS.
- COORDINATE WORK WITH ALL OTHER TRADES TO AVOID INTERFERENCE.
- TRAVAUX DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LES TRAVAUX DE TOUTES LES AUTRES CORPS DE CHANTIER, POUR ÉVITER LES INTERFÉRENCES.
- ENSURE ELECTRICAL COMPONENTS (E.G. WIRING, CONDUIT, ETC.) RELATING TO THE AREA OF WORK ARE INDEPENDENTLY SECURED TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS. IF IT IS NOT ACCEPTABLE TO SECURE THE COMPONENTS TO EXISTING WORK, THEY MUST BE SECURED TO ANOTHER SYSTEM OR ANOTHER SYSTEM.
- S'ASSURER QUE LES PIÈCES COMPOSANTES D'ÉLECTRICITÉ (CÂBLAGE, CONDUITS ET ANSIS DE SÛRETÉ) QUI SE RAPPORTENT À LA ZONE DE TRAVAIL SONT SÉCURITÉMENT INDEPENDENTE ET/OU, Y COMPRIS LES TABLEAUX, LES ARTÈRES, LES CIRCUITS D'ALIMENTATION ET L'APPAREILLAGE D'AUTRES DIVISIONS.
- ENSURE ALL EXISTING CEILING MOUNTED BOXES ARE CLOSED PRIOR TO COMPLETION OF PROJECT. PROVIDE LABELLED AND COLOUR CODED COVER PLATES (E.G. PANEL NAME, AND CIRCUIT NUMBER) AS REQUIRED.
- S'ASSURER QUE TOUTES LES BOÎTES EXISTANTES DE MONTAGE AU PLAFOND SONT FERMÉES AVANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX. AUX DROITS REQUIS, PRÉVOIR DES PLAQUES DE COUVERTURE ÉTIQUETTES ET CODES D'IDENTIFICATION (E.G. NOM DU CHÂSSIS, ET/OU LE NUMÉRO DE CIRCUIT). PAR EXEMPLE, CES PLAQUES PEUVENT DONNER LA NOMÉNCLATURE DU TABLEAU, LE NUMÉRO DE CIRCUIT.
- MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO CLOSING CEILING, NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR CEILING INSPECTION.
- AU MOINS TROIS (3) JOURS COMPLETÉS AVANT LA FERMETURE DU PLAFOND, FAIRE PART DE SON INTENTION DE FERMER LE PLAFOND AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, POUR QU'IL PUISSE INSPECTER LE TOUT AU PRÉALABLE.

LIGHTING NOTES:

NOTES SE RAPPORTANT À L'ÉCLAIRAGE:

- CLEAN LAMPS, LENSES, INTERIOR AND VISIBLE SURFACES OF LUMINAIRES. REPLACE DEFECTIVE LAMPS, BALLAST AND DAMAGED LENSES.
- NETTOYER LES AMPOULES, LES LENTILLES, L'INTÉRIEUR ET LES SURFACES VISIBLES DES LUMINAIRES. REMPLACER LES LAMPES DÉFECTUEUSES, LES BALLASTS ET LES LENTILLES ENDOMMAGÉES.
- LUMINAIRES IN CONSTRUCTION AREA ARE TO BE INSTALLED/RELOCATED, INCLUDING EXISTING TO REMAIN, RELOCATED AND NEW, TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS.
- LES LUMINAIRES DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION DEVONT ÊTRE INDEPENDANCEMENT SUPPORTÉS ET/OU, DE FAÇON À RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE, IL NE S'AGIT PAS D'ACCEPTER DE FAIRE CES PIÈCES COMPOSANTES À DES COÛTS EXCESSIFS.
- ADD, RELOCATE AND CONNECT LIGHT FIXTURES TO SUIT INDICATED LAYOUT, EXTEND CONDUIT AND WIRING AS NECESSARY AND CONNECT LUMINAIRES TO EXISTING CIRCUITS, TURN OVER SURPLUS FIXTURES TO OWNER.
- ADJOUTER, DÉPLACER ET RACCORDER LES LUMINAIRES DE SORTE À ACCOMMODER L'AMÉNAGEMENT INCENDIE, PROLONGER LES CONDUITS ET LE CÂBLAGE EN FONCTION DU BESOIN ET RACCORDER LES LUMINAIRES AUX CIRCUITS EXISTANTS. RENDRE LES LUMINAIRES DE SURPLUS AU PROPRIÉTAIRE.
- WHERE AIR SUPPLY TYPERS ARE BEING RELOCATED BY MECHANICAL CONTRACTOR TO EXISTING LIGHT FIXTURE, ELECTRICAL CONTRACTOR TO COORDINATE DISCONNECTION AND RECONNECTION AS REQUIRED. ENSURE THE TYPERS D'ALIMENTATION SONT SÛR DÉPLACÉS AU LUMINAIRE EXISTANT PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE. L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE DOIT COORDONNER LA DÉCONNECTION ET LA RECONNECTION COMME REQUIS.
- FOR RECESSED OR SURFACE MOUNTED LIGHTING IN SUSPENDED CEILING INSTALLATIONS, SUPPORT LUMINAIRES INDEPENDENTLY FROM CEILING, BY MEANS OF A MINIMUM OF TWO CHAIN HANGERS BOLTED TO DIAGONAL CORNERS OF THE FUTURE BODY AND SECURED TO BUILDING STRUCTURE IN ACCORDANCE WITH RELEVANT STANDARDS (SRS).
- POUR LES INSTALLATIONS DE LUMINAIRES ENCLAVÉES SUR LE PLAFOND DANS UN SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU, SUPPORTER LES LUMINAIRES INDEPENDENT DU PLAFOND, AU MOINS D'UN MINIMUM DE DEUX SUSPENSIONS À CHAÎNES VISSÉS SUR LES CORNERS DIAGONALES SUR LE CORPS DU LUMINAIRE ET SÉCURITÉ À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT CONFORMÉMENT AU SYSTÈME DE PROTECTION PARASISMIQUE (SRS).

EXIT LIGHTS:

LAMPE DE SORTIE DE SECOURS:

- CONNECT EXIT LIGHTS TO AC AND DC SUPPLIES.
- BRANCHER LES DISPOSITIFS DE SORTIE À L'ALIMENTATION ALTERNATIVE (AC) ET CONTINUE (DC).
- ADD/REMOVE DIRECTIONAL ARROWS TO SUIT FLOOR PLAN LAYOUT.
- ADJOUTER/REMOVER DES FLECHES DIRECTIONNELLES POUR CONFORMER À LA DISPOSITION DE PLAN D'ÉTAGE.
- IN OPEN AREA ENSURE THE BOXES HAS 610mm CLEARANCE FROM ANY STRIKER HEAD.
- DANS LES ESPACES OUVERTS S'ASSURER QUE L'APPAREIL, À 610mm DE JEU DE TOUTE TÊTE DE CHAÎNE.

FIRE ALARM NOTES:

NOTES SE RAPPORTANT À L'ALARME D'INCENDIE:

- PROVIDE NEW CIRCUITS AS REQUIRED FOR FIRE ALARM CIRCUITS.
- Fournir de nouveaux circuits comme requis pour les circuits d'alarme et d'alarme.
- ADJUST FIRE ALARM SPOKES SETTING TO MEET APPLICABLE CODES FOR SOUND LEVELS WITHIN THE

CONDENSER UNIT WIRING DIAGRAM

SCHEMÉS DE CÂBLAGE DE L'UNITÉ CONDENSEUR

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

CONDENSER UNIT WIRING DIAGRAM

SCHEMÉS DE CÂBLAGE DE L'UNITÉ CONDENSEUR

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

CONDENSER UNIT WIRING DIAGRAM

SCHEMÉS DE CÂBLAGE DE L'UNITÉ CONDENSEUR

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.

1 E1.1

1 N.T.S.