



1
E2.6
1:100
5TH FLOOR - SOUTH POWER & SYSTEMS - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE SUD - COURANT ET SYSTÈMES - TRAVAUX DE DÉMOLITION



2
E2.6
1:50
5TH FLOOR NORTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE DÉTAIL DE LA SALLE ÉLECTRIQUE NORD - TRAVAUX DE DÉMOLITION



3
E2.6
1:50
5TH FLOOR SOUTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE DÉTAIL DE LA SALLE ÉLECTRIQUE SUD - TRAVAUX DE DÉMOLITION

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

1

SPECIAL: DISCONNECT AND REMOVE ALL EXISTING ELECTRICAL DEVICES AS INDICATED. REMOVE ALL WIRING, CONDUITS AND GRD BOXES BACK TO PANELS AND MAKE SAFE.

ÉTOUFE: DÉBRANCHER ET RETIRER TOUS LES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES TEL QU'INDIQUÉ. RETIRER TOUT LE CÂBLAGE, CONDUITS ET LES BOÎTES DE DISTRIBUTION, EN REVENANT JUSQU'AU PAINNAU ET SÉCURISER.

2

EXISTING ELECTRICAL PANELS 581 AND 501 TO BE REPLACED WITH NEW 347/600V, 3A, 225A, 42 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E2.17 FOR NEW PANEL SCHEDULES.

PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 581 ET 501 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRIQUES DE 347/600V, 225A, 42 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PANNEAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PANNEAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E2.17 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PANNEAUX.

3

EXISTING ELECTRICAL PANELS 582, 583, 584, 502, 503, 504 AND 505 TO BE REPLACED WITH NEW 120/208V, 3A, 225A, 72 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E2.18 FOR NEW PANEL SCHEDULES.

PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 582, 584, 502, 503, 504 ET 505 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRIQUES DE 120/208V, 225A, 72 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PANNEAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PANNEAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E2.17 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PANNEAUX.

4

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING ELECTRICAL PANEL 585 AND 506 AS SHOWN. REMOVE CONDUIT, WIRING AND ASSOCIATED DISCONNECT SWITCH BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE.

DÉBRANCHER ET RETIRER LES PANNEAUX EXISTANTS 585 ET 506 TEL QU'INDIQUÉ. RETIRER LE CÂBLAGE, CONDUIT ET DISCONNECTEURS, EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE ET SÉCURISER.

5

RELOCATE EXISTING SPLITTER AS REQUIRED TO ACCOMMODATE NEW PANEL LENGTH. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED TO SUIT.

DÉPLACER LE RÉPARTITEUR EXISTANT TEL QUE NÉCESSAIRE POUR ACCOMMODER LA LONGUEUR DES NOUVEAUX PANNEAUX. PROLONGER LE CONDUIT ET CÂBLAGE SELON LES BESOINS.

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.ca

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr.
Ottawa, Ontario
Canada K2C 3B8
GWL, Project: 2016-313

613 222-5111
613 222-5115
www.gwl.com
Fax
Web

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER-REVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - RÉVISION	2017/06/20
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/03/16
01	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/02/16

A

C

A detail no.
no. du détail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

A

B

C

projectPLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE
FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX
TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawingdessin

5TH FLOOR SOUTH
POWER AND SYSTEMS
DEMOLITION WORK
5ÈME ÉTAGE SUD
COURANT ET SYSTÈMES
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Designed By	A. GIRARD	Conçu par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	E. DROUIN	Dessiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	R. BOIVIN	Examiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Approved By		Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	MICHELLE DES BECQUETS	Soumission
Project Manager		Administrateur de projets
Project no.	R.077222	No. du projet
Drawing no.	E2.6/R1	No. du dessin

PWGSC-A0 (1189x841)

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm