



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Dredging-Loggiecroft Harbour	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-181391/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-181391	Date 2017-10-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-4189	
File No. - N° de dossier PWB-7-40077 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-11	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. two (2) is raised to include the following addendum no. 2.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 2.

1. QUESTIONS AND ANSWERS

Q1. I was looking at a tender for Harbour Dredging in NB. I took a look at the geotextile spec – under Operation of Containment Cell, Section 35 31 18, Part 2.1.1 & 2.1.2

The Mirafi P150 which is specified is a product which hasn't been made in nearly 20 years, and the Terrafix 360R which is specified does not meet the physical properties listed in section 2.1.1

A1. Remove part 2.1.2 in Section 35 31 18.

Q2. With regards to the project mentioned above in subject line; our site visit leads us to believe the power lines feeding electricity to the harbour are located underground. Can you please confirm that this is the case? and if so, can PWGSC indicate location of UG cables on site drawings to allow for cell construction planning to be done with this important information?

A2. See Drawing NAKO 99/P3 Site Plan in attached separately.