



RETURN BIDS TO:
 RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada
Salle du Courrier
30 rue Victoria
Gatineau, Quebec, J8X 0B3

Amendment #2

INVITATION TO TENDER

APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
 fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Salle du Courrier
30 rue Victoria
Gatineau, Québec, J8X 0B3

Title-Sujet System CVC aux Bâtiment Laboratoire Baron		Date 6 octobre, 2017
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P047-17-5170	Client Ref. No. - No. de réf du client.	
GETS Reference No. - No de reference de SEAG		
Solicitation Closes L'invitation prend fin - at - à 14h00 on - le 2017-10-13	Time Zone Fuseau horaire - Tempe Avancé de l'est (TAE)	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Patrick Sullivan at Patrick.Sullivan@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (819) 420-9557	Fax No. - No de FAX:	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Signature	Date	

AMENDEMENT #2

LE BUT DE CET AMENDEMENT EST DE POSTER DES QUESTION ET RESPONSE

Q1 : Est-ce que l'unité aérienne peut être placer sur le plancher du grenier ou il a besoin d'un crèche?

R1 : Il peut être assis sur le plancher, mais il pourrait être bon de mettre une protection en caoutchouc ou quelque chose sous cela.

Q2 : Quel est le cheminement d'ef1 et ef2 à la réunion plénière d'air d'échappement?
(Non montré)

R2 : La route pour épuiser la réunion plénière aérienne montrée en dessin M102, Détaillez 2/M102.

Q3 : M103 - dessin 9 - Quelle persienne est nécessaire? Quel est la hauteur nécessaire?

R3 : Il est appelé en Dessin M102, le Détail 1/M102 (36 "x 12")

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES