



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Quebec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

## SOLICITATION AMENDMENT

## MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

This document contains a security requirement.

<b>Title - Sujet</b> Modernisation des systèmes élec. et	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP753-180927/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20180927	<b>Date</b> 2017-10-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FP-003-73467	
<b>File No. - N° de dossier</b> fp003.EP753-180927	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-17</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Michaud, Jasmin	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fp003
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (343) 998-5428 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (613) 990-4447
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PWGSC / TPSGC OPERATIONS-CONFED. AREA PARKING OPERATIONS-CONFED STATIONNEMENT 215 WELLINGTON STREET OTTAWA-ON K1A 0A4 CANADA	

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

### Issuing Office - Bureau de distribution

Centre Block Rehabilitation Project/Projet de  
réhabilitation de l'édifice du Centre  
185 Sparks Street  
185, rue Sparks  
3rd Floor - 313/3ème étage - 313  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP753-180927/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

FP003

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20180927

File No. - N° du dossier

FP003EP753-180927

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Cette modification #002 est émise pour les raisons suivantes:**

**Répondre aux questions de l'industrie.**

Question:        Devons-nous fournir des panneaux de type LH?

Réponse :        Fournir des disjoncteurs de type LH. Les panneaux DP1-B1 et UP1-B1 sont existants.

---

Question:        Est-ce qu'il y a une erreur dans la table de prix unitaire, ou est-ce qu'il y a d'autre prises de courants à remplacer sur d'autre plancher non-indiquées sur les plans?

Réponse :        Il y a une allocation pour les prises de courant qui n'apparaissent pas sur les dessins étant donné le fait que les dessins n'ont pas été vérifiés. La quantité de 3200 unités est celle qui doit être incluse dans l'allocation.

---

Question:        Si des ``by-pass`` additionnels sont requis, est-ce qu'il-y aura une modification de tâches émise pour compenser les coûts?

Réponse :        Émettre un addenda pour inclure une allocation de 65 000.00\$ pour les by-pass par Siemens.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS