



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9W087, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Lundi le 23 Octobre 2017

ADDENDA n° 2

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-170204**

Titre : **Améliorations du site à Salmon Cove River**

Lieux des travaux: **Port Rexton, Terre-Neuve**

Date de clôture: **Vendredi le 27 Octobre 2017 @ 14 heures**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet **addenda numéro 2** est pour informer les soumissionnaires éventuels des modifications suivantes et/ou les réponses de questions soumis :

QUESTIONS et RÉPONSES

1. Question d'un soumissionnaire:

Un de nos membres a dit que le dessin A1 indique dans la note 4 «se référer à la section des spécifications 08 36 13 pour une description détaillée des problèmes opérationnels actuels», mais il n'y a pas de spécification 08 36 13 inclus dans le projet.

J'ai regardé les documents et confirme cette information, que nous avons les bons plans et spécifications, mais que nous ne pouvons pas trouver les spécifications que le plan nous indique.

Y aura-t-il un addenda pour clarifier ceci?

Réponse 01 du MPO:

Au dessin A1, note 4, supprimez la phrase : « Consultez la section 08 36 13 des spécifications pour obtenir une description détaillée des problèmes opérationnels actuels. » Aux fins de précision, les problèmes opérationnels observés durant la visite de site et l'inspection du 27 juin 2017 comprenaient ce qui suit :

- Élévation avant – Porte gauche : porte non équilibrée, n'est pas étanche au sol, ne s'aligne pas sur la coulisse et ne s'enclenche pas; la chaîne s'est détachée durant l'opération;



- Élévation avant – Porte droite : porte non équilibrée, n'est pas étanche au sol; et
- Élévation à droite – la porte est inutilisable (ne s'ouvre pas).

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Merci,

Lynda Coulombe

Consultante d'approvisionnement et de contrats

Services du matériel et des acquisitions d'Ottawa

Opérations financières et Gestion du Matériel

Pêches et Océans Canada

200 rue Kent, 9ième étage, Poste 9W087

Ottawa, ON K1A 0E6

Téléphone: (613) 993-2839

Courriel: Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca