



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 LaurierSt./ 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS SECURITY REQUIREMENTS.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Maintenance & Professional Consulting Services
Division (FK)
11 Laurier St./ 11, rue Laurier
3C2, Place du Portage, Phase III
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Federal Building Initiative FBI	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP168-171843/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client 20171843	Date 2017-10-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-290-72942	
File No. - N° de dossier fk307.EP168-171843	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-21	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cowell, Philip	Buyer Id - Id de l'acheteur fk307
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-7132 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification 009 vise à répondre à une question de l'industrie

Question : Pendant la visite au édifice C.D. Howe, nous avons demandé des éclaircissements concernant page 3 de l'annexe A – Éclairage.

Est-ce que TPSGC envisagera de modifier les systèmes d'éclairage d'origine?

Dans l'ensemble, les systèmes d'éclairage d'origine sont constitués de luminaires fluorescents de 1 220 mm en saillie et d'une (1) lampe F32T8 encastrée dans un caisson de 1 500 mm sur 1 500 mm au plafond. La densité de puissance d'éclairage d'un local à bureaux typique de 30 pi sur 30 pi, en calculant 30 W pour un (1) luminaire, est de 13,3 W par m². Étant donné que les travaux de rénovation pour remplacer les anciens systèmes d'éclairage sont en cours, nous ne tenons pas compte de ces systèmes dans le rapport.

Réponse : Les ESE sont libres d'envisager et de recommander des mesures à l'un des systèmes d'éclairage de l'édifice C.D. Howe.

Aucun autre changement ne s'applique