

---

## SÉRIE DE QUESTIONS ET DE RÉPONSES 1

- Q1. Pour le groupe CA07, code de composante TABL-30, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) peut-il préciser les dimensions du modèle SPTS?
- R1. Les dimensions devraient se lire comme suit : construction tubulaire entièrement soudée de 1¼ po x 1¼ po.
- Q2. SPAC peut-il préciser la dimension en hauteur de l'étagère pour le code de composante WKBE-01?
- R2. En ce qui concerne le code de composante WKBE-01, la hauteur de l'étagère, à partir de la surface de travail, doit être de 584 mm à 635 mm (de 23 po à 25 po) jusqu'en dessous de l'étagère. La profondeur de l'étagère doit être de 305 mm à 381 mm (de 12 po à 15 po).
- Q3. Le tissu Royal Suede Shale RS50 du fabricant Edelman Leather n'est pas accepté pour le mobilier précisé puisque la taille du cuir est insuffisante. SPAC peut-il indiquer un tissu équivalent acceptable?
- R3. SPAC a remplacé le fini pour le tissu intérieur/extérieur par ce qui suit : Lelievre, Nabab 0324, couleur : taupe 14.

---

## LA PRÉSENTE MODIFICATION VISE À PROLONGER LA DATE DE CLÔTURE DE L'INVITATION À SOUMISSIONNER, ET À APPORTER DES CHANGEMENTS AUX BESOIN. LES RÉVISIONS SONT LES SUIVANTES :

1. Sur la page couverture de la demande de propositions, **SUPPRIMER** en entier la boîte indiquant la date de clôture de l'invitation et la **REEMPLACER** par la suivante :

<p><b>SOLICITATION CLOSES – L'INVITATION PREND FIN</b> <b>AT – À 2:00PM – 14 H</b> <b>ON – LE NOVEMBER 8th 2017 – 8 NOVEMBRE 2017</b></p>
---

2. À l'annexe A, Énoncé des travaux, **SUPPRIMER** au complet et **REEMPLACER** par ce qui suit :
- Voir la pièce jointe : *Annexe A – Révision 1.pdf*
3. À l'annexe A,1, Liste des composants du bâtiment; **SUPPRIMER** au complet et **REEMPLACER** par ce qui suit :
- Voir la pièce jointe : *Annexe A.1 – Rev 1 a LCB.xls*
4. À l'Appendice I – Critères d'évaluation technique; **SUPPRIMER** au complet et **REEMPLACER** par ce qui suit :
- Voir la pièce jointe : *Appendice I – Rev 1 évaluation technique.xls*;
5. À l'Appendice II – Fiche de présentation de la soumission financière; **SUPPRIMER** au complet et **REEMPLACER** par ce qui suit :
- Voir la pièce jointe : *Appendice II – Rev 1 soumission financière.xls*
-

---

Les changements à la besoin dans cette modification à la sollicitation sont résumés ci-dessous :

<b>1</b>	Se reporter à l'annex A.1, Revision 1, mise à jour pour obtenir les modifications apportées aux quantités et des renseignements sur les nouveaux éléments du besoin.
<b>2</b>	Les plans de localisation seront fournis. Ils indiqueront les emplacements mis à jour et les codes des éléments ci-dessous après adjudication du marché.
<b>3</b>	TASK-04 fauteuil de travail est retirer de l'étendue des travaux.
<b>4</b>	L'annexe A et l'appendice ii comprennent des changements aux heures de travail et aux taux proposés pour les heures de travail.

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DEMEURENT  
INCHANGÉES**